

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	ALVES ENERJİ KABLO ÜRETİM SAN. ve DİŞ TİC. A.Ş.
MARKA ADI	WIN
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 05.09.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YVV-U	5x1,5	TSE/ 407037/06.12.2024	UYGUN	YVV-U tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm ² ve 2x6 mm ² kesitli kabloları ait 407037 ve 188796 no.lu raporlar; <u>Tek damardan dört damara kadar ve 2,5 mm²den 6 mm² ye kadar</u> olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
2		2x6	TSE/ 188796/02.06.2025	UYGUN	
3	YVV-R	4x10	TSE/658600/29.12.2021	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kabloları ait 658600 ve 188821 no.lu raporlar; <u>Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²den 240 mm² ye kadar</u> olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
4		1x240	TSE/188821/02.06.2025	UYGUN	

NOTLAR

- 1) Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri için Numune Seçim Kriterleri’ne göre belirlenmektedir.
- 2) 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm²’den 400 mm²’e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96- 015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.