

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 30.03.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	4x10	TSE/414414/20.06.2018	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10 mm² ve 1x240 mm² kesitli kabloları ait 457421 ve 414414 no.lu raporlar; 4x10 mm² ve 1x240 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²'den 240 mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
2		1x240	TSE/457421/28.02.2019	UYGUN	
3	YVV-U	4x1,5	TSE/457425/28.02.2019	UYGUN	YVV-U tipi kablo için deneyi yapılan 4x1,5 mm² ve 2x6 mm² kesitli kabloları ait 457425 ve 87090 no.lu raporlar; 4x1,5 mm² ve 2x6 mm² kesitler için uygundur. İki damardan dört damara kadar ve 1,5 mm²'den 6 mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır. Bkz. Not:1
4		2x6	TSE/87090/20.03.2023		
5	YAVV-R	4x16	TSE/408970/24.05.2018	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm² ve 4x16 mm² kesitli kabloları ait 408970 ve 578639 no.lu raporlar; 1x240 mm² ve 4x16 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan dört damara kadar ve 16 mm²'den 240 mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
6		1x240	TSE/578639/31.12.2020	UYGUN	
7	YVCV-U	2x4/4	TSE/418168/09.07.2018	UYGUN DEĞİL	Tekli kablolarda alevin yayılması deneyi yapılmamıştır.
8	YVZ3V-R	2x240	TSE/457424/28.02.2019	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 2x240 mm ² ve 5x10 mm ² kesitli kabloları ait 457424 ve 457426 no.lu raporlar;

9		5x10	TSE/457426/28.02.2019	UYGUN	2x240 mm² ve 5x10 mm² kesitler için uygundur. <u>İki damardan beş damara kadar ve 10 mm²'den 240 mm²'ye kadar</u> olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır. Bkz. Not:1
10	YXV-R	4x25	TSE/309044/09.08.2016	UYGUN	YXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x25 mm ² kesitli kabloya ait 309044 no.lu rapor uygundur.
11	YXZ1-U	4x4	TSE/450517/16.01.2019	UYGUN	YXZ1-U tipi kablo için deneyi yapılan 4x4 mm ² kesitli sınıf-1 iletkenli kabloya ait 450517 no.lu rapor uygundur.
12	YXZ1-R	4x10	TSE/578647/31.12.2020	UYGUN	YXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 578647 ve 578651 no.lu raporlar; 1x240 mm² ve 4x10 mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²'den 240 mm²'ye kadar</u> olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
13		1x240	TSE/578651/31.12.2020	UYGUN	
14	YAXV-R	1x240	TSE/573571/11.12.2020	UYGUN	YAXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 573571 no.lu rapor uygundur.
15	YXCZ1-U	3x2,5/2,5	TSE/474473/18.06.2019	UYGUN	YXCZ1-U tipi kablo için deneyi yapılan 3x2,5/2,5 mm ² kesitli kabloya ait 474473 no.lu rapor uygundur.
16	YXZ3Z1-R	4x16	TSE/450521/16.01.2019	UYGUN	YXZ3Z1-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² kesitli kabloya ait 450521 no.lu rapor uygundur.

¹ 5 damarlı ve 1,5 mm² kesitli kablo, teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, veya 4 damarlı olacaktır ve iletken kesiti ise 2,5mm²'den başlayacaktır.)