

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	BAKWİRE BAKIR SAN.VE TİC.A.Ş.
MARKA ADI	PSM KABLO
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 08.09.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YAVV-R	4x16	TSE/291807/12.08.2025	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16mm ² ve 1x240mm ² kesitli kabloları ait 404788 ve 155520 no.lu raporlar; Tek damardan dört damara kadar ve 16mm² den 240mm² ye kadar olan YAVV-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
2		1x240	TSE/155520/28.05.2024	UYGUN	
3	YAXV-R	1x240	TSE/155457/28.05.2024	UYGUN	YAXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² kesitli kabloya ait 155457 no.lu rapor uygundur.

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri için Numune Seçim Kriterleri”ne göre belirlenmiştir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm²’den 400 mm²’e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.