



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000183

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO BAŞLIĞI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka : ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Başlığı (Bina İçi)
Tip İşareti : ELCOTERM TIS 3682
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x95/16 ve 1x240/25
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası : 823/E (24/05/2022)
NOT : Verilen uygunluk 10000184 ve 10000185 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 400 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretili **OG Kablo Yardımcı**
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000184

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO BAŞLIĞI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka : ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Başlığı (Bina İçi)
Tip İşareti : ELCOTERM TIS 3682
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x50/16
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası : 823/E (24/05/2022)
NOT : Verilen uygunluk 10000183 ve 10000185 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 400 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli **OG Kablo Yardımcı**
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000185

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO BAŞLIĞI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka : ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Başlığı (Bina İçi)
Tip İşareti : ELCOTERM TIS 3682
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x400/35
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası : 823/E (24/05/2022)
NOT : Verilen uygunluk 10000183 ve 10000184 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 400 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli **OG Kablo Yardımcı**
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

