



**TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**

Onay Tarihi: 07/04/2026
Onay Sayısı: 1638264

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Yakışlar Demir Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Marka : Yakışlar
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Normal
İzolatör Tipi : Kompozit Silikon
İzolatör Markası : Rebosio
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli **Yüksek Gerilim Ayırıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

**Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR**

 **e-imzalıdır**



Doğrulama Kodu: AAADB27D-CEAE-452F-AB89-D841B40D631B
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>