

## AG ENERJİ KABLolarINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	BES KABLO İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolarI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm <sup>2</sup> )	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YAVV-R	4x16	TSE/476760/02.07.2019	UYGUN	<p>YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm<sup>2</sup> ve 1x240 mm<sup>2</sup> kesitli kabloları ait 476760 ve 621143 no.lu raporlar;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4x16 mm<sup>2</sup> ve 1x240 mm<sup>2</sup> kesitler için uygundur.</li><li><b><u>Tek damardan 4 damara kadar ve kesitleri 16 mm<sup>2</sup> den 240 mm<sup>2</sup> ye kadar</u></b> olan YAVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.</li></ul>
2		1x240	TSE/621143/14.07.2021	UYGUN	