



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1754793
Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikası

10.08.2026

İNOTEL ELEKTRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İlgi : MTDS üzerinden yapılan 26.06.2026 tarihli başvurunuz.

İlgide kayıtlı başvurunuz ile İnotel marka Akü-Redresör Gruplarına ait tip deney raporları gönderilerek bu malzemelere ilişkin uygunluk sertifikası talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan "*Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar*" kapsamında uygunluk başvurusu için gönderilmiş olan tip deney raporlarınız TEDAŞ-MLZ/2018-065.A işaretli Akü-Redresör Grubu Teknik Şartnamesine göre incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde İnotel marka Akü-Redresör Gruplarına ait tip deney raporlarının TEDAŞ-MLZ/2018-065.A işaretli Akü-Redresör Grubu Teknik Şartnamesine uygun bulunması nedeniyle, hazırlanmış olan "Deney Raporu Uygunluk Sertifikası" yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ensar KILIÇ
Müdür

Abdulkadir BALIK
Daire Başkanı

Ek: Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 062AD73D-BA96-4F70-9DB9-4791D8846C29

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için: Rıza Mahfuz

YARGICI

Mühendis





**TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**

Onay Tarihi: 31/07/2026
Onay Sayısı: 10000214

AKÜ-REDRESÖR GRUBU TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : İnotel Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : İnotel
Akü Kapasitesi (Ah) : 26
Akü Markası : SB Battery
DC Çıkış Akımı (A) : 25
DC Çıkış Gerilimi (V) : 110
Boyutlar (mm) : 295x1200x535
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan Akü-Redresör Gruplarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2018-065.A işaretli **Akü-Redresör Grubu**

Teknik Şartnamesine uygundur.

**Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR**

 **e-imzalıdır**

