

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (10.10.2025)

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	ECO TRANSFORMATÖR ENERJİ ÜRETİM İLETİM DAĞITIM SAN. VE TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ.						
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/99-032.E						
TİPİ	HERMETİK						
KALEM NO	1	2	3	4	5	6	7
Sargı İletken Malzemesi	AL/AL ¹	AL/AL ¹	AL/AL ¹	AL/AL ¹	-	AL/AL ¹	AL/AL ¹
Sargı Şekli	Eş Merkezli Dairesel Olmayan ²	Eş Merkezli Dairesel Olmayan ²	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel ²	-	Eş Merkezli Dairesel Olmayan ²	Eş Merkezli Dairesel Olmayan ²
Anma Gerilimleri (YG Sargı/AG Sargı)	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV
Anma Gücü	25 kVA	50 kVA	100 kVA	160 kVA	250 kVA	400 kVA	630 kVA
Bağlantı Grubu	YZN 11	YZN 11	YZN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	UYGUN DEĞİL(A)	UYGUN DEĞİL(A)	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	UYGUN DEĞİL(A)	UYGUN DEĞİL(A)
Sıcaklık artışı deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-1	EP.24.03.08.05-R.01	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027 Rev.		RPR-240034-1	RPR-250012
İlgili Standart :	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2	TS EN 60076-2		TS EN 60076-2	TS EN 60076-2
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	13.07.2025	8.03.2024	10.05.2025	11.05.2025		15.06.2025	17.05.2025
Ses gücü düzeyinin ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033-1	EP.24.03.07.07-R.01	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027 Rev.		RPR-240034	RPR-250012
İlgili Standart :	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10	TS EN 60076-10		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	1.06.2025	7.03.2024	...05.2025	...05.2025		1.06.2025	9.05.2025
Yıldırım darbe deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	EUROPOWER	EUROPOWER		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033	EP.24.09.14.01-R.00	EP.24.09.26.02-R.00	EP.24.09.26.04-R.00		RPR-240034	RPR-250012
İlgili Standart :	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3	TS EN 60076-3		TS EN 60076-3	TS EN 60076-3
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	30.05.2025	14.09.2024	26.09.2024	25.09.2024		30.05.2025	20.05.2025
Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları	UYGUN			UYGUN			
Deneyin Yapıldığı Yer :	BÜSTYAL			BÜSTYAL			
Rapor Numarası	R24.047/01			R24.047/02			
İlgili Standart :	TS EN 60076-5			TS EN 60076-5			
Laboratuvar Akreditemi:	EVET			EVET			
Yapılış Tarihi :	10-11.09.2024			10-11.09.2024			

Anma geriliminin %90 ve %110’unda boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	EUROPOWER	EUROPOWER		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033	EP.24.02.27.03-R.00	EP.24.09.26.01-R.00	EP.24.09.26.03-R.00		RPR-240034	RPR-250012
İlgili Standart :	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1	TS EN 60076-1		TS EN 60076-1	TS EN 60076-1
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	27.05.2025	27.02.2024	25.09.2024	25.09.2024		27.05.2025	6.05.2025
Kazan ömür deneyi için tip deney raporları	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN
Deneyin Yapıldığı Yer :	KAPLAN TRAFO	EUROPOWER	KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO
Rapor Numarası	RPR-240033	EP.24.03.06.01-R.00	Rpr-240026 Rev.	Rpr-240027 Rev.		RPR-240033	RPR-250012
İlgili Standart :	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1	TS EN 50588-1		TS EN 50588-1	TS EN 50588-1
Laboratuvar Akredite mi:	EVET	EVET	EVET	EVET		EVET	EVET
Yapılış Tarihi :	25-28.06.2025	01-05.03.2024	12-16.05.2025	09-25.05.2025		16-21.06.2025	20.09-02.10.2025
Firma Laboratuvarının Rutin Deneyler için akreditasyonu var mı.	HAYIR						

1 Uygunluk, sargı iletken malzemesi AL/AL olan transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

2 Uygunluk sargı şekli "Eşmerkezli Dairesel Olmayan" transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

Not : Malzeme Teknik Değerlendirme Çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler; akredite laboratuvarlarca düzenlenip Tedaş'a sunulan veriler esas alınarak yapılmaktadır. Deney raporunda beyan edilen verilerin doğruluğundan üretici firma ve deney laboratuvarları sorumludur.

Tip Deneylerine İlişkin Açıklamalar:

(A) Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi (KDKMDD); Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyinden uygunluk alan bir transformatörün başka bir transformatöre referans alınabilmesi için sargı şeklinin (dairese bobin, dairese olmayan bobin) ortak olması gerekmektedir. Farklı sargı şekline sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (10.10.2025)

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	ECO TRANSFORMATÖR ENERJİ ÜRETİM İLETİM DAĞITIM SAN. VE TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ.					
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/99-032.E					
TİPİ	HERMETİK					
KALEM NO	8	9	10	11	12	13
Sargı İletken Malzemesi	-	AL/AL ¹	AL/AL ¹	-	-	-
Sargı Şekli	-	Eş Merkezli Dairesel ²	Eş Merkezli Dairesel Olmayan ²	-	-	-
Anma Gerilimleri (YG Sargı/AG Sargı)	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV	33/0,4 kV
Anma Gücü	800 kVA	1000 kVA	1250 kVA	1600 kVA	2000 kVA	2500 kVA
Bağlantı Grubu	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11	DYN 11
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN DEĞİL(A)	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	Tip deney raporları bulunmamaktadır.	Tip deney raporları bulunmamaktadır.
Sıcaklık artışı deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO			
Rapor Numarası		Rpr-250009	Rpr-250013-1			
İlgili Standart :		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10			
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET			
Yapılış Tarihi :		9.08.2025	18.05.2025			
Ses gücü düzeyinin ölçülmesi deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO			
Rapor Numarası		Rpr-250009	Rpr-250013			
İlgili Standart :		TS EN 60076-10	TS EN 60076-10			
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET			
Yapılış Tarihi :		8.08.2025	9.05.2025			
Yıldırım darbe deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO			
Rapor Numarası		Rpr-250009-1	Rpr-250013			
İlgili Standart :		TS EN 60076-3	TS EN 60076-3			
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET			
Yapılış Tarihi :		22.07.2025	21.05.2025			
Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları	UYGUN				Tip deney raporu bulunmamaktadır.	
Deneyin Yapıldığı Yer :	BÜSTYAL					
Rapor Numarası	R25.034/01-D1					
İlgili Standart :	TS EN 60076-5					
Laboratuvar Akreditemi:	EVET					
Yapılış Tarihi :	11-16.07.2025					

Anma geriliminin %90 ve %110'unda boşta kayıp ve akımın ölçülmesi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO			
Rapor Numarası		Rpr-250009	Rpr-250013			
İlgili Standart :		TS EN 60076-1	TS EN 60076-1			
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET			
Yapılış Tarihi :		22.07.2025	7.05.2025			
Kazan ömür deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		KAPLAN TRAFO	KAPLAN TRAFO			
Rapor Numarası		Rpr-250009	Rpr-250013			
İlgili Standart :		TS EN 50588-1	TS EN 50588-1			
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET			
Yapılış Tarihi :		28.08.2025-16.09.2025	22.07.2025-04.08.2025			
Firma Laboratuvarının Rutin Deneyler için akreditasyonu var mı.	HAYIR					

1 Uygunluk, sargı iletken malzemesi AL/AL olan transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

2 Uygunluk sargı şekli "Eşmerkezli Dairesel Olmayan" transformatörler için geçerlidir. Farklı sargı iletken malzemesine sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.

Not : Malzeme Teknik Değerlendirme Çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler; akredite laboratuvarlarca düzenlenip Tedaş'a sunulan veriler esas alınarak yapılmaktadır. Deney raporunda beyan edilen verilerin doğruluğundan üretici firma ve deney laboratuvarları sorumludur.

Tip Deneylerine İlişkin Açıklamalar:

(A) Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyi (KDKMDD); Kısa devrelere karşı mekanik dayanım deneyinden uygunluk alan bir transformatörün başka bir transformatöre referans alınabilmesi için sargı şeklinin (dairesel bobin, dairese olmayan bobin) ortak olması gerekmektedir. Farklı sargı şekline sahip tipler için deneylerin tekrarlanması gerekmektedir.