

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	KYM KABLO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 KV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 04.11.2024

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YAVV-R	5x10	TSE/312076/27.09.2024	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 5x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kablolarla ait 312076 ve 312023 no.lu raporlar; Tek damardan 5 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YAVV-R tip kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
2		1x240	TSE/312023/27.09.2024	UYGUN	

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri için Numune Seçim Kriterleri’ne göre belirlenmektedir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm²’den 400 mm²’e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.