



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 07/04/2026
Onay Sayısı: 1638274

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Yakışlar Demir Elk. San. Tic. Ltd. Şti.
Marka : Yakışlar
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Sigortalı Topraklama Bıçaklı
İzolatör Tipi : Kompozit Silikon
İzolatör Markası : Rebosio
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli Yüksek Gerilim Ayırıcıları

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 8CAC74A5-D326-48A7-BF15-514E91CDC5B0
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

