



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 28/04/2026
Onay Sayısı: 10000006

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Ortaklar Bir Elektrik Elektronik Paz. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.
Marka : Ortaklar Bir
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Topraklama Bıçaklı
İzolatör Tipi : Kompozit Silikon
İzolatör Markası : Polipar
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli Yüksek Gerilim Ayırıcıları

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır



Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>