



TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026  
Onay Sayısı: 10000221

## 0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.  
Marka : Öznur Kablo  
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1  
Tipi : YAVZ3V-R  
Damar Sayısı : 4  
Kesiti (mm<sup>2</sup>) : 10  
İletken Malzemesi : Alüminyum  
Yalıtım Malzemesi : PVC  
Eş Merkezli İletken : Yok  
Zırh : Var (Yassı)  
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST1)  
NOT : 10000220 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **üç damardan dört damara kadar ve 10 mm<sup>2</sup> den 240 mm<sup>2</sup> ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/96-015.A** işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**  
**Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.**

**Suat SARIGÜL**  
**GENEL MÜDÜR**

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 12/08/2026  
Onay Sayısı: 10000220

## 0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Öznur Kablo San. Ve Tic. AŞ.  
Marka : Öznur Kablo  
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1  
Tipi : YAVZ3V-R  
Damar Sayısı : 3  
Kesiti (mm<sup>2</sup>) : 240  
İletken Malzemesi : Alüminyum  
Yalıtım Malzemesi : PVC  
Eş Merkezli İletken : Yok  
Zırh : Var (Yassı)  
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST1)  
NOT : 10000221 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **üç damardan dört damara kadar ve 10 mm<sup>2</sup> den 240 mm<sup>2</sup> ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/96-015.A** işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**  
**Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.**

**Suat SARIGÜL**  
**GENEL MÜDÜR**

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

