

**DIKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILARINA (DSYA) İLİŞKİN TİP DENEY RAPORU ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (20.04.2022)**

ÜRETİCİ/SATICI FİRMA ADI	SCHNEIDER ELECTRIC			
MARKASI	SCHNEIDER			
TİP İŞARETİ	-			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2002-042.B			
İLGİLİ STANDARTLAR	TS EN 60947-1, TS EN 60947-3			
Büyükölçü	00 BOY	1 BOY	2 BOY	3 BOY
Anma Akımı	100/160 A	250 A	400 A	630 A
<b>UYGUNLUK DURUMU (UYGUN/UYGUN DEĞİL)</b>	<b>UYGUN DEĞİL</b>	<b>UYGUN DEĞİL</b>	<b>UYGUN DEĞİL</b>	<b>UYGUN DEĞİL</b>
İşletme (Sistem) Gerilimi (Ue)	500 V	500 V	500 V	500 V
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui)	800 V	1000 V	1000 V	1000 V
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV
Sigortalı Kısa Devre Akımı	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA
İşletme (Sistem) Frekansı	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kullanım Sınıfı	AC-22B	AC-22B	AC-22B	AC-22B
Genişlik	50 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Yükseklik	405 mm	741 mm	741 mm	741 mm
Derinlik	123 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Akım Transformatörü (VAR/YOK)	YOK	YOK	YOK	YOK
<b>YAPISAL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN DENEYLER</b>				
50W Yatay ve Dikey Alev Deneyi (TS EN 60695-11-10)	<b>DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR</b>			
Deney Rapor No	-			
Deneyin Yapıldığı Yer	-			
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-			
Yapılış Tarihi	-			
<b>ÇALIŞMA PERFORMANSININ DENETLENMESİ DENEYLERİ</b>				
<b>Deney Dizisi I: Genel Performans Karakteristikleri (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4)</b>	<b>DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR</b>	<b>DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR</b>	<b>DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR</b>	<b>DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR</b>
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-
Sıcaklık Artış Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.2)	-	-	-	-
Dielektrik Özelliklerin Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.3)	-	-	-	-
Kapama ve Kesme Kapasiteleri (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.4)	-	-	-	-
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.5)	-	-	-	-
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.6)	-	-	-	-
Sıcaklık Artışının Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.7)	-	-	-	-
Harekete Geçirici Mekanizmasının Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.4.8)	-	-	-	-

Deney Dizisi II: Çalışma Performansı Yeteneği (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5)	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-
Çalışma Performansı Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.2)	-	-	-	-
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.3)	-	-	-	-
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.4)	-	-	-	-
Sıcaklık Artışı Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.5.5)	-	-	-	-
Deney Dizisi IV: Şarjlı Kısa Devre Akımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7)	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-
Devre Kesici ile Korunmalı Kısa Devre Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.2)	-	-	-	-
Sigorta ile Korunmalı Kısa Devre Dayanımı (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.3)	-	-	-	-
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.4)	-	-	-	-
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.5)	-	-	-	-
Sıcaklık Artışı Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.7.6)	-	-	-	-
Deney Dizisi V: Aşırı Yük Performansı Yeteneği (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8)	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-
Aşırı Yük Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.2)	-	-	-	-
Dielektrik Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.3)	-	-	-	-
Kaçak Akım (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.4)	-	-	-	-
Sıcaklık Artışı Doğrulaması (TS EN 60947-3 Madde 9.3.8.5)	-	-	-	-
ÖZEL DENEYLER				
Mekanik Dayanıklılık (TS EN 60947-3 Madde 9.5.2)	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-
Elektriksel Dayanım Deneyi (TS EN 60947-3 Madde 9.5.3)	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR
Deney Rapor No	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer	-	-	-	-
Laboratuvar Akreditasyonu (VAR/YOK)	-	-	-	-
Yapılış Tarihi	-	-	-	-