



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-44617823-101.02-1765172
Konu : Deney Raporu Uygunluk Sertifikası

24.08.2026

ATAŞ ANKARA TRAFO ENERJİ A.Ş.

İlgi : MTDS üzerinden yapılan 20.05.2026 ile 21.05.2026 tarihli başvurularınız.

İlgide kayıtlı başvurunuz ile Ankara Trafo marka Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörlerine ait tip deney raporları Malzeme Teknik Değerlendirme Sistemine yüklenerek bu malzemeye ilişkin uygunluk sertifikaları talep edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanan "*Malzeme Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında uygunluk başvurusu için sisteme yüklenmiş olan tip deney raporlarınız*" TEDAŞ-MLZ/099-032.E işaretli Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesine göre incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Ankara Trafo marka 15.8/0.4 kV Hermetik Tip Dağıtım Güç Transformatörlerine ait tip deney raporlarının TEDAŞ-MLZ/099-032.E işaretli Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesine uygun bulunması nedeniyle, hazırlanmış olan "Deney Raporu Uygunluk Sertifikaları" yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz

Ensar KILIÇ
Müdür

Abdulkadir BALIK
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (25 kVA) (1 Sayfa)
- 2 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (50 kVA) (1 Sayfa)
- 3 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (100 kVA) (1 Sayfa)
- 4 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (160 kVA) (1 Sayfa)
- 5 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (250 kVA) (1 Sayfa)
- 6 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (400 kVA) (1 Sayfa)
- 7 - Deney Raporu Uygunluk Sertifikası (630 kVA) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F08DFBAF-E277-4BA3-B89D-6BCA53FB24B6

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr

Bilgi için: Veysel YILDIRIM
Teknik Uzman





**TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**

Onay Tarihi: 18/08/2026
Onay Sayısı: 10000074

HERMETİK TİP OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Ataş Ankara Trafo Enerji A.Ş.
Marka : Ankara Trafo
Anma Gerilimi (kV) (YG/AG) : 15,8/0,4
Anma Gücü (kVA) : 50
Sargı İletken Malzemesi : Al/Al
Sargı Şekli : Eşmerkezli Dairesel Olmayan
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörlerinin
tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/99-032.E işaretli Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç
Transformatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.**

**Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR**

 **e-imzalıdır**

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

