



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 04/03/2026
Onay Sayısı: 1603064

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO BAŞLIĞI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Elit Enerji İnş. Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Marka : Nexans
Gerilim Değeri (kV) : 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Başlığı (Bina içi)
Tip İşareti : 42MONOI1. 300i
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x95/16 – 1x300/25
Deney Kablosu Sembolü : YXC7E-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : IM1778El.4 - 15.09.2020
NOT : Verilen uygunluk Alüminyum iletkenli kablolar için de geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli **OG Kablo Yardımcı Donanımları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

