

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (24.07.2025)

SATICI FİRMA ADI	Monotech Elektrik Elektronik Mak. Müh. Dan. San. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
İMALATÇI FİRMA ADI / MARKA	NKT GmbH
MALZEME ADI	OG AYRILABİLİR BAĞLAYICI
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/99-033.B
TEKNİK ŞARTNAME ADI	OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
STANDART NUMARASI	TS HD 629-1-S3

SIRA NO	İMALATÇI TİP İŞARETİ	ANMA GERİLİMİ $U_o/U (U_m)$ (kV)	ANMA AKIMI (A)	İMALAT TİPİ (Fişli /Civatalı) ARAYÜZ TİPİ (A/B/C) BAŞLIK TİPİ (T / L / Düz)	DENEY KABLOSU SEMBOLÜ ve KESİTİ (mm ²)	PABUÇ TİPİ	MONTAJ KILAVUZ NO ve TARİHİ	DENEY LAB. ADI/ RAPOR NO/ RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	CB 36-630	20,8/36 (42)	630	Civatalı C T	1x50/25 YAXC7(Q)E-R 1x185 YAXC7(Q)E-R 1x300/25 YAXC7(Q)E-R	Mekanik Tip	26 242 42 / 08.05.2019/ DE-EN	IPH/12329-20- 0644/20.04.2021	UYGUN ^(1,2,3,4,5)	CB 36-630 tip işaretli ayrılabilir bağlayıcıya ait 12329 -20 - 0644 no.lu rapor; 20,8/36 (42) gerilim seviyesinde, 50 mm² den 300 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki tek damarlı, dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliğine sahip kablolar ve mekanik tip pabuçla kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.

NOTLAR:

- 1) TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli Teknik Şartnameye uygun gerilim seviyeleri 3,6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/15(17,5) ve 19/33(36) kV olup malzeme seçimlerinde söz konusu gerilim seviyeleri dikkate alınacaktır.
- 2) Ekran termal kısa devre deneyi, numunenin kablo ekranının bir bağlantı veya adaptörle donatılmaması nedeniyle gerekmemektedir.
- 3) Ayrılabilir ekranlı kablo başlıklarına ait D3 dizini deneylerinin, yalnızca çalıştırma yuvasına sahip başlıklar için yapılması gerekmektedir.
- 4) Çalıştırma kuvveti deneyi, civatalı tip ayrılabilir bağlayıcılar için gerekli değildir.
- 5) Montaj Talimatı Türkçe olmalıdır.