



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000189

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka : ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Eki (Tip 2)
Tip İşareti : ELCOTERM GLS 3685
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli : Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x95/16 ve 1x240/25
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
Branşman Kablo Kesiti (mm²) : -
Branşman Kablo Sembolü : -
İletken Bağlayıcı Tipi : Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası : 673/E-36kV (23/05/2022)
NOT : Verilen uygunluk 10000190 ve 10000191 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 400 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000190

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka : ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Kablo Eki (Tip 2)
Tip İşareti : ELCOTERM GLS 3685
İmalat Özelliği : Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli : Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x50/16
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
Branşman Kablo Kesiti (mm²) : -
Branşman Kablo Sembolü : -
İletken Bağlayıcı Tipi : Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası : 673/E-36kV (23/05/2022)
NOT : Verilen uygunluk 10000189 ve 10000191 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 400 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 24/07/2026
Onay Sayısı: 10000191

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: BOYDEM Yapı ve Elektrik Malz. Ltd.Şti.
Marka	: ELCON MEGARAD
Gerilim Değeri (kV)	: 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip 2)
Tip İşareti	: ELCOTERM GLS 3685
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x400/35
Deney Kablosu Sembolü	: YXC7V-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Sıkmalı
Montaj Kılavuz Numarası	: 673/E-36kV (23/05/2022)
NOT	: Verilen uygunluk 10000189 ve 10000190 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² 'den 400 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

