



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/07/2026
Onay Sayısı: 10000181

OG KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	:	Erkan Elektromekanik Malzemeler Elektrik Mühendislik Taah. İTH. İHR. San. ve Tic. A.Ş.
Marka	:	Polipar
En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)	:	36
İzolatör Tip Gösterimi	:	R 12,5 ET 170 N
Kuruda Yıldırım Darbe Dayanımı Gerilimi (kV)	:	215
Yaşta Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	:	105
En Küçük Eğme Kopma Yüğü	:	12,5
Kirlenme Düzeyi	:	IV
En Büyük Tasarım Konsol Yüğü (MCDL) (kN)	:	6,25
Çekme Yüğü (STL) (kN)	:	70
Ark Mesafesi (mm)	:	356
İzolatör Boyu (mm)	:	510
Yüzeyel Kaçak Yolu Uzunluğu (mm)	:	1200
NOT	:	Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 510 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/2017-067 işaretli **OG Kompozit Silikon Mesnet**
İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

