



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 09/03/2026
Onay Sayısı: 1604986

YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Altınsoy Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Porel
Kullanım Yeri : Harici
Beyan Gerilimi (kV) : 36 kV
Beyan Akımı (A) : 630 A
Ayırıcı Tipi : Sigortalı Topraklama Bıçaklı
İzolatör Tipi : Kompozit Silikon
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA) : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-017.B işaretli Yüksek Gerilim Ayırıcıları

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır



Doğrulama Kodu: 6321A3CC-A3B8-48CD-ABA6-44508E80101C
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>