



TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 27/03/2026  
Onay Sayısı: 1628344

## İLETKEN BAĞLAYICILARI (PABUÇ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

**Firma** : Tork Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.  
**Marka** : Tork  
**İletken Bağlayıcı Tipi** : Pabuç  
**Pabuç Tipi** : Sıkmalı Tip  
**Kesit Aralıkları (mm<sup>2</sup>)** : 6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240  
**Metal Türü** : Bakır  
**Metallerin Safılık Yüzdesi** : 99,9  
**Kalay Kaplama Kalınlığı (µm)** : 3  
**Metal Tavlama Derece ve Süresi** : 550°C - 30 dk  
**Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm)** : -  
**Cıvata Adedi** : -  
**Cıvata Kalitesi** : -  
**Ölçüleri** : DIN 46235  
**NOT** : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/2022-076** işaretli İletken Bağlayıcıları

**Teknik Şartnamesine uygundur.**

**Ömer Sami YAPICI**  
**GENEL MÜDÜR**

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: CD0DBBD2-C16D-46C3-B0B2-E357704B2CF8  
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

