



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 27/08/2026
Onay Sayısı: 10000255

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Eaton Elektrik Ticaret Limited Şirketi
Marka : Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve
Ticaret A.Ş.
Gerilim Değeri (kV) : 19/33(36)
Yardımcı Donanım Tipi : Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti : LS-36
Elektriksel Bağlantı Şekli : Fiş Tipi
Yapısal Bağlantı Şekli : L (Dirsek) Tipi
Çalışma Akımı : 400
Ara Yüz Tipi : B
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x70
Deney Kablosu Sembolü : YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : MBS190522
NOT : Isıl Kısa Devre (ekran) deneyi uygulanmadığından
sahada ayrılabilir bağlayıcının ve kablo ekranının
topraklaması ayrı ayrı topraklanacaktır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney
raporları TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı Donanımları

Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

