

AG KABLO BAŞLIK VE EKLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU (25/05/2021)

İMALATÇI FİRMA ADI	TAM GRUP ELEKTRİK ENERJİ İNŞ. IŞINLAMA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
MARKA	TAMER
MALZEME ADI	AG HARİCİ KABLO BAŞLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İMALATÇI TİP İŞARETİ	İMALAT TİPİ (Isı Büz./Soğuk Büz.)	DENEY KABLOSUNUN SEMBOLÜ & KESİTİ (mm ²)	MONTAJ KILAVUZ NO	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU	DENEY LAB. ADI /RAPOR NO /RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
	Beyan Kesit Aralığı (mm ²)	BAŞLIK TİPİ (I/II)		MALZEME LİSTESİ (Var/Yok)	(Var/Yok)			
1	IBB1-XXXXX	Isı Büzüşmeli Tip I	YVV 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/32 3437 323438	UYGUN	BB1-XXXXX tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait raporlar uygundur. Söz konusu raporlar; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının 4 damarlı, 6 mm²den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
2			YVV 1x240 3x120+70 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323431 323432	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı başlıklar ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı IBB1-XXXXX tip işaretli tip I kablo başlıkları için de geçerlidir. (bkz. NOT)
3	IBB1-XXXXX	Isı Büzüşmeli Tip II	YVV 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593913 TSE/02.04.2021/ 597400	UYGUN	IBB1-XXXXX tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II kablo başlığına ait raporlar uygundur. Söz konusu raporlar; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
4			YVV 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323433 TSE/31.03.2021/ 593914	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı başlıklar ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı IBB1-XXXXX tip işaretli tip II kablo başlıkları için de geçerlidir. (bkz. NOT)

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

5	AIBB1-XXXXX	Isı Büzüşmeli Tip II	YAVV 4x10 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593916 TSE/02.04.2021/ 597402	UYGUN	AIBB1-XXXXX tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II kablo başlığına ait raporlar uygundur. Söz konusu raporlar; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının 4 damarlı, 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı Al iletkenli kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOT)
6			YAVV 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593917 TSE/02.04.2021/ 597403	UYGUN	
7	B1-XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Tip I	YVV 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323440 323441	UYGUN	B1-XXXXX reçineli, tip I kablo başlığına ait raporlar uygundur. Söz konusu raporlar; reçineli, tip I harici kablo başlığının 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı başlıklar ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı B1-XXXXX tip işaretli tip I kablo başlıkları için de geçerlidir. (bkz. NOT)
8			YVV 1x240 3x120+70 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323434 323435	UYGUN	
9	B1-XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Tip II	YVV 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323442 TSE/31.03.2021/ 593901 TSE/02.04.2021/ 597396	UYGUN	B1-XXXXX tip işaretli, reçineli, tip II kablo başlığına ait raporlar uygundur. Söz konusu raporlar; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı başlıklar ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı B1-XXXXX tip işaretli tip II kablo başlıkları için de geçerlidir. (bkz. NOT)
10			YVV 1x240 3x120+70 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323436 TSE/02.04.2021/ 597404 TSE/31.03.2021/ 593903 TSE/02.04.2021/ 597396	UYGUN	

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

İMALATÇI FİRMA ADI	TAM GRUP ELEKTRİK ENERJİ İNŞ. İŞİNLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MARKA	TAMER
MALZEME ADI	AG KABLO EKİ
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2009-056
TEKNİK ŞARTNAME ADI	AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İMALATÇI TİP İŞARETİ Beyan Kesit Aralığı (mm ²)	İMALAT TİPİ (Isı Büz. /Soğuk Büz.) BAĞLANTI TİPİ (Düz/Bransman) EK TİPİ (I/ II/ III)	DENEY KABLOSUNUN SEMBOLÜ & KESİTİ (mm ²)	MONTAJ KILAVUZ NO	MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (Var/Yok)	DENEY LAB. ADI /RAPOR NO /RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	S1-XXXXX	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip I	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323437	UYGUN	S1 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
2			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323431	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı S1 tip işaretli tip I kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
3	S1-XXXXX	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip II	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593913 TSE/02.04.2021/ 597400	UYGUN	S1 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
4			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323432 TSE/31.03.2021/ 593914 TSE/02.04.2021/ 597401	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı S1 tip işaretli tip II kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

5	S 1 -XXXXX	Isı Büzüşmeli Düz Ek	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323433	UYGUN	S1 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip III, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı S 1 tip işaretli tip III kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
6			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323439	UYGUN	
7	AS1 -XXXXX	Isı Büzüşmeli Düz Ek Tip II Tip III	YAVV-R 4x10 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593916 TSE/02.04.2021/ 597402	UYGUN	AS1 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı A S 1 tip işaretli tip II kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
8			YAVV 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593917 TSE/02.04.2021/ 597403	UYGUN	
9	E1 -XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Düz Ek Tip I	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323440	UYGUN	E 1 tip işaretli, reçineli, tip I, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı E 1 tip işaretli tip I kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
10			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323434	UYGUN	

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

11	E1 -XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Düz Ek Tip II	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323441 TSE/31.03.2021/ 593901 TSE/02.04.2021/ 597396	UYGUN	E 1 tip işaretli, reçineli, tip II, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu; 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı E 1 tip işaretli tip II kablo ekleri için de geçerlidir.
12			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323435 TSE/31.03.2021/ 593903 TSE/02.04.2021/ 597397	UYGUN	(bkz. NOTLAR)
13	E1 -XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Düz Ek Tip III	YVV-R 4x6 4x16	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323442	UYGUN	E1 tip işaretli, reçineli, tip III, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu, 4 damarlı, 6 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
14			YVV-R 1x240 3x185+95 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/15.12.2016/ 323436	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı E 1 tip işaretli tip III kablo ekleri için de geçerlidir.
15	VYE1 -XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) Y Ek Tip II	YVV-R 4x16 3x25+16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593904 TSE/31.03.2021/ 593905	UYGUN	VYE1 tip işaretli, reçineli, tip II, Y kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu, 4 damarlı, 16 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.
16			YVV-R 3x150+70 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 59 7907 TSE/02.04.2021/ 597398	UYGUN	Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı VYE1 tip işaretli tip III kablo ekleri için de geçerlidir.
17	TE1 -XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulamayan) T Ek Tip II	YVV-R 4x16 3x25+16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593908 TSE/31.03.2021/ 593910	UYGUN	TE1 tip işaretli, reçineli, tip II, T kablo ekine ait raporlar uygundur.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

18			YVV-R 3x95+50 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593911 TSE/02.04.2021/ 597398	UYGUN	Söz konusu raporların uygunluğu, 4 damarlı, 16 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı T E 1 tip işaretli tip III kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
19	PSİLDE1-XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulabilir) Düz Ek Tip II Tip III	YVV-R 4x16 3x25+16	VAR VAR	YOK	TSE/02.04.2021/ 597392 TSE/31.03.2021/ 593893	UYGUN	PSİLDE1 tip işaretli, reçineli, tip III ve tip III, düz kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu, PSİLDE1 tip işaretli 4 damarlı, 16 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı PSİLDE1 tip işaretli tip II ve III kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
20			YVV-R 3x95+50 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593894 TSE/02.04.2021/ 597393	UYGUN	
21	PSİLYE1-XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulabilir) Y Ek Tip II Tip III	YVV-R 4x16 3x25+16	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593895 TSE/31.03.2021/ 593896	UYGUN	PSİLYE1 tip işaretli, reçineli, tip II ve III, Y kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu, PSİLYE1 tip işaretli kablo ekinin 4 damarlı, 16 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk, 4 damarlı ekler ile aynı tasarıma sahip olması koşuluyla 1,2 ve 3 damarlı PSİLYE1 tip işaretli tip III kablo ekleri için de geçerlidir. (bkz. NOTLAR)
22			YVV-R 3x150+70 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593899 TSE/02.04.2021/ 597394	UYGUN	
23	PSİLTE1-XXXXX	Reçineli (Yeniden doldurulabilir) T Ek Tip II Tip III	YVV-R 3x95+50 3x240+120	VAR VAR	YOK	TSE/31.03.2021/ 593900 TSE/02.04.2021/ 597395	UYGUN	PSİLTE1 tip işaretli, reçineli, tip II ve III, T kablo ekine ait raporlar uygundur. Söz konusu raporların uygunluğu, PSİLTE1 tip işaretli kablo ekinin 4 damarlı, 95 mm² den 240 mm² ye kadar kesit aralığındaki PVC yalıtımlı kablolar ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. (bkz. NOTLAR)

NOT:

Teknik Şartnamenin “Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.