

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (25.07.2025)						
ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI		YTM ESER ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.				
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ		TEDAŞ-MLZ/95-007.E				
İLGİLİ STANDARTLAR		TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1				
KOMPANET MARKASI (YÜK AYIRICI/AYIRICI) :		BATEL	-	BATEL	-	
KOMPANET MARKASI (YÜK AYIRICI-SİGORTA) :		-	BATEL	-	-	
KOMPANET MARKASI (KESİCİ) :		-	-	-	BATEL	
KOMPANET MARKASI (TOPRAK BİÇAĞI) :		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
DEĞERLENDİRME :	BU TİP DENEY İNCELEMESİ YILTAŞ ESER MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE (YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI-SİGORTA - KESİCİ) KOMPANENTLERİN BATEL MARKA OLMASI (TOPRAK BİÇAĞI) İSE YILTAŞ ESER ELEKTRİK MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. YILTAŞ ESER PREFABRİK YAPI SİSTEMLERİ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 12.03.2019 TARİHLİ VE 9785 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNDE YAYIMLANARAK EP ESER ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş. ÜNVANINI, 10.02.2025 TARİHLİ VE 11268 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNDE YAYIMLANAN OLARAK YTM ESER ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş. OLARAK ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIŞTIR.					
GENEL DEĞERLENDİRME :	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
Nominal Gerilim	36kV	36kV	36kV	36kV	36kV	
Nominal Akım	630A	200A	630A	630A	630A	
Kısa Devre Dayanım	16kA	16kA	16kA	16kA	16kA	
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ	YÜK AYIRICILI GİRİŞÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI + SİG. BİLEŞİĞİ FONKSİYONEL BİRİMİ	GERİLİM TRAFOSU FONKSİYONEL BİRİMİ	KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ		
	ŞEKİL 1	ŞEKİL 2	ŞEKİL 3	ŞEKİL 4		
TİP TESTLER						
YALITIM/ELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yıldırım Darbe Dayanım Deneyi	Rapor no	AB-0665-T 1709042	AB-0665-T 1709041	AB-0665-T 1709041	AB-0665-T 17090440
		Deneyin Yapıldığı Yer	HILKAR	HILKAR	HILKAR	HILKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	5915-17	5916-17	5916-17	5917-17
		Yapılış Tarihi	19.09.2017-20.09.2017	14.09.2017-18.09.2017	14.09.2017-18.09.2017	05.09.2017-11.09.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Min. Çalışma basıncı	2 bar	2 bar	2 bar	2,5 bar
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
		Rapor no	AB-0665-T 1709042	AB-0665-T 1709041	AB-0665-T 1709041	AB-0665-T 17090440
	Deneyin Yapıldığı Yer	HILKAR	HILKAR	HILKAR	HILKAR	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
	Seri No	5915-17	5916-17	5916-17	5917-17	
	Yapılış Tarihi	19.09.2017-20.09.2017	14.09.2017-18.09.2017	14.09.2017-18.09.2017	05.09.2011.09.2017	
	Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	
	Min. Çalışma basıncı	2 bar	2 bar	2 bar	2,5 bar	
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart					
	Rapor no	17-1044-R02-N01-01	17-1044-R02-N01-01	170147-R00-N01-01	17-1043-R02-N01-01	
	Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
	Seri No	10150	10150	4792-17	10151	
	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017	13/14.03.2018	06.11.2017	
	Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ		BATEL KOMPONENTLİ	
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
	Rapor no	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01	170147-R00-N01-01	17-1043-R02-N01-01	
	Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
	Seri No	10150	10150	SERİ NO YOK	10151	
	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017	13/14.03.2018	06.11.2017	
	Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ		BATEL KOMPONENTLİ	
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	
	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
Rapor no	17-1045-R03-N01-01	17-0148-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	17-1043-R02-N01-01		
Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		
Seri No	10149	17-4792	SERİ NO YOK	10151		
Yapılış Tarihi	06.11.2017	13.03.2017	13/14.03.2018	06.11.2017		
Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ			BATEL KOMPONENTLİ		
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN		
İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
MEKANİK DARBE DENEYİ (IK10)	MEKANİK DARBE DENEYİ (IK10)	Rapor no	11746	11746	11746	11746
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	130003	130003	130003	130003
		Yapılış Tarihi	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200
		Rapor no	11746	11746	11746	11746
		Deneyin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	130003	130003	130003	130003
		Yapılış Tarihi	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200
İÇ ARAÇ DENEYİ (İç ark sınıfı: IAC - AFL)	Ana Barada	Rapor no	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	10149	10150	10149	10151
		Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015
		Rapor no	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	10149	10150	10149	10151
		Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017
		Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015

KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ		Ana Devredekî deney (Üç Fazlı)		Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)		Topraklama Bağlantısı Ana Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	
SİTELERİNİN DENETLENMESİ	YÜK AYIRICI İÇİN (Sınıf E3)	Deney-1: Anna Aktif Yüklü Ağırıklı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-1(TDload1-TDload2)	Rapor no	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01
			Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
			Seri No	10149	10150	10149	10151
			Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017
			Açıklama	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015
		Deney-2a: Anna Kapalı Devre Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty- 2a (TDloop)	Rapor no	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01
			Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
			Seri No	10288	10288	10288	10288
			Yapılış Tarihi	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018
			Açıklama	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
			Rapor no	18-1083-R00-N01-01	18-1083-R00-N01-01	18-1083-R00-N01-01	18-1083-R00-N01-01
			Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
			Seri No	10287	10287	10287	10288
			Yapılış Tarihi	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018
			Açıklama	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ	BATEL KOMONENTLİ
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart				
		Deney-4a: Anna Yüklüz Kablo Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty- 4a (TDcc1-TDcc2)	Rapor no	9832	9832	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no	9832	9832		
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		Deney-4b: Anna Yüklüz Hat Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 4b (TDlc)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no	9832	9832		
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
		Deney-5: Anna Kasa Devre Kapama Akımında "Kapama" / Test Duty - 5 (TDma)	Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no	9832	9832		
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
			Açıklama				
		Deney-6a: Toprak arıza akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 6a (TDaI)	Rapor no	9832	9832	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no	9832	9832		
			Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		Deney-6b: Toprak arızalarında kablo ve hat şarj akımı "Kapama-Açma" / Test Duty - 6b (TDaE)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no		10741		
			Denevin Yapıldığı Yer		ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
			Seri No		SERİ NO YOK		
		Deney-7: Beşan Kasa Devre Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 7 (TDaE)	Yapılış Tarihi		9-10.03.2010	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no		10741		
			Denevin Yapıldığı Yer		ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
			Seri No		SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi		9-10.03.2010		
			Açıklama				
		Deney-8: En Büyük Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 8 (TDaE)	Rapor no		10741	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Denevin Yapıldığı Yer		ICMET		
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı		BATEL		
			Seri No		SERİ NO YOK		
			Yapılış Tarihi		9-10.03.2010		
			Açıklama				
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN		
			İlgili Standart				
			Rapor no		10741		
			Denevin Yapıldığı Yer		ICMET		

4. KAPAMA VE KESME KAPAMA		YÜK AYIRICI				
KESİCİ İÇİN (Temel Kesme Devre Standart Deneyleri) (Sınıf: E2)		YÜK AYIRICI				
MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ	Yük Ayırıcı / AYIRICI MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 aynı kapama)	Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri / TDİ transfer	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10741 ICMET BATEL SERİ NO YOK 9-10.03.2010 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Standart Deney T10	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Standart Deney T30	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Standart Deney T60	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		T100s Standart Deneyi	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		T100s Standart Deneyi	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Tek faz ve çift toprak arıza deneyleri	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Faz uyumsuzluğu, kapama ve kesme deneyleri	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Üç faz kablo şarj akımını anahatlarına deneyleri CC/LCC2	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	10657 / 12180 ICMET BATEL SERİ NO YOK 03-04.12.2009 / 24-28.07.2015 UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		İlgili Standart	İlgili Standart	İlgili Standart	İlgili Standart	
MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ	Anahatlarına düzenleri, Çıkartılabilir bölümler (vars)	Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	17-1045-R03-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10149 06.11.2017 BATEL KOMONENTLİ UYGUN	170147-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK SERİ NO YOK 13/14.03.2018 UYGUN	170147-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK SERİ NO YOK 13/14.03.2018 UYGUN	17-1043-R02-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10151 06.11.2017 BATEL KOMONENTLİ UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	17-1045-R03-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10149 06.11.2017 BATEL KOMONENTLİ UYGUN	170147-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK SERİ NO YOK 13/14.03.2018 BATEL KOMONENTLİ UYGUN	170147-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK SERİ NO YOK 13/14.03.2018 BATEL KOMONENTLİ UYGUN	17-1043-R02-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10151 06.11.2017 BATEL KOMONENTLİ UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no Deneyin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN	18-00327-R00-N01-01 LVT BATEL 2018-27234 08.03.2018 BATEL AYIRICI UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102

ANAHTARLAMA ELEMANINDA MEKANİK DAYANIM DENEYİ	YÜK AYIRICI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	Rapor no	18-0327-R00-N01-01	18-0327-R00-N01-01	18-0327-R00-N01-01	18-0327-R00-N01-01
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
		YÜK AYIRICI	Seri No	2018-27234	2018-27234	2018-27234	2018-27234
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018	08.03.2018
		YÜK AYIRICI	Açıklama	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102
		YÜK AYIRICI	Rapor no	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT		
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
		YÜK AYIRICI	Seri No	10150	10150		
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017		
		YÜK AYIRICI	Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ		
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
		YÜK AYIRICI	Rapor no	17-10144-R02-N01-01	17-10144-R02-N01-01		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT		
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
		YÜK AYIRICI	Seri No	10150	10150		
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017		
		YÜK AYIRICI	Açıklama	BATEL KOMPONENTLİ	BATEL KOMPONENTLİ		
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
		YÜK AYIRICI	Rapor no	KD-18-0664-R00-N01-01	KD-18-0664-R00-N01-01		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT		
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
		YÜK AYIRICI	Seri No	35810	35810		
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	09.05.2018	09.05.2018		
		YÜK AYIRICI	Açıklama	BATEL YÜKAYIRICI+SİGORTA	BATEL YÜKAYIRICI+SİGORTA		
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart	IEC 62271-1 / IEC 62271-105	IEC 62271-1 / IEC 62271-105		
YÜK	KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapor no	12658	12658		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Seri No	TST03/2017	TST03/2017		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Yapılış Tarihi	03.10.2017	03.10.2017		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Açıklama				
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	İlgili Standart	IEC 62271-100	IEC 62271-100		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapor no	17-1043-R02-N01-01	17-1043-R02-N01-01		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL	BATEL		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Seri No	10151	10151		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Yapılış Tarihi	06.11.2017	06.11.2017		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Açıklama				
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapor no	11745	11745		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		
		KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ	Seri No				
YÜK	YÜK AYIRICI	YÜK AYIRICI	Rapor no	21.03.2013	21.03.2013		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer				
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				
		YÜK AYIRICI	Seri No				
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi				
		YÜK AYIRICI	Açıklama				
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart				
		YÜK AYIRICI	Rapor no	11744	11744		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		
		YÜK AYIRICI	Seri No				
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	21.08.2013	21.08.2013		
		YÜK AYIRICI	Açıklama				
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart				
		YÜK AYIRICI	Rapor no	11745	11745		
		YÜK AYIRICI	Denevin Yapıldığı Yer	ICMET	ICMET		
		YÜK AYIRICI	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		
		YÜK AYIRICI	Seri No				
		YÜK AYIRICI	Yapılış Tarihi	21.03.2013	21.03.2013		
		YÜK AYIRICI	Açıklama				
		YÜK AYIRICI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN		
		YÜK AYIRICI	İlgili Standart				
BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Seri No	17-4790	17-4792	17-4790	17-4791
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Açıklama				
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Seri No	17-4790	17-4792	17-4790	17-4791
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Açıklama				
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	İlgili Standart				
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Seri No	17-4790	17-4792	17-4790	17-4791
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Açıklama				
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	İlgili Standart				

GENEL DEĞERLENDİRME :			UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
Nominal Gerilim			36kV	36kV	36kV	36kV
Nominal Akım			1250A	630A	1250A	630A
Kısa Devre Dayanım			16kA	16kA	16kA	16kA
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ			KEŞİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ	AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
TİP TESTLER			ŞEKİL 4	ŞEKİL 5	ŞEKİL 5	ŞEKİL 6
YALITIM/ELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yıldırım Darbe Dayanım Deneği	Rapor no				AB-0665-T 1709041
		Denevin Yapıldığı Yer				HILKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No				5916-17
		Yapılış Tarihi				14.09.2017-18.09.2017
		Açıklama				BATEL KOMPOONENTLİ
		Min. Çalışma basıncı				2 bar
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart				TS EN 62271-1:2011, TS EN 62271-200:2013
	Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Deneği	Rapor no				AB-0665-T 1709041
		Denevin Yapıldığı Yer				HILKAR
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No				5916-17
		Yapılış Tarihi				14.09.2017-18.09.2017
		Açıklama				BATEL KOMPOONENTLİ
		Min. Çalışma basıncı				2 bar
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart				
	Yardımcı devreler ve kumanda devrelerinde elektrik deneyler	Rapor no	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	170147-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	4792-17
		Yapılış Tarihi	13.03.2017	13.03.2017	13.03.2017	13/14.03.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	170147-R00-N01-01
MEKANİK DARBE DENEYİ (K10)		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	14.03.2017	14.03.2017	14.03.2017	13/14.03.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	170147-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
	KORUMA DERECELERİNİN DENETLENMESİ	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
		Yapılış Tarihi	13.03.2017	13.03.2017	13.03.2017	13/14.03.2018
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62262	TS EN 62262	TS EN 62262	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	17-0149-R00-N01-01	170147-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
İÇ ARK DENEYİ (İç ark sınıfı : IAC - AFL)	Ana Barada	Rapor no	11746	11746	11746	11746
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET	İCMET	İCMET	İCMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	130003	130003	130003	130003
		Yapılış Tarihi	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KEŞİCİLİ-YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KEŞİCİLİ-YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KEŞİCİLİ-YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KEŞİCİLİ-YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200
	Kablo Kompartmanında	Rapor no	11746	11746	11746	11746
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET	İCMET	İCMET	İCMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	130003	130003	130003	130003
		Yapılış Tarihi	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	23.08.2013
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK	KOMPANET BİLGİSİ YOK
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200	IEC 62271-200
		Rapor no	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01	17-1042-R01-N01-01
SICAKLIK ARTIŞI VE ANA DEVRENİN DİRENÇİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYLERİ		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	10149	10149	10149	10149
		Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017	21/10.26/11.2017
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015
		Rapor no	11742	17-1042-R01-N01-01	11742	17-1042-R01-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET	LVT	İCMET	LVT
	Ana Devredeki deney (Üç Fazlı)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	13.0005	10149	13.0005	10149
		Yapılış Tarihi	20.08.2013	21/10.26/11.2017	20.08.2013	21/10.26/11.2017
		Açıklama	KOMPANENT BİLGİSİ YOK	BATEL KOMPOONENTLİ	KOMPANENT BİLGİSİ YOK	BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015
		Rapor no	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
YIN AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ	Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	Seri No	10288	10288	10288	10288
		Yapılış Tarihi	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
	Ana Devredeki deney (Üç Fazlı)	Rapor no	11742	17-1042-R01-N01-01	11742	17-1042-R01-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET	LVT	İCMET	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	13.0005	10149	13.0005	10149
		Yapılış Tarihi	20.08.2013	21/10.26/11.2017	20.08.2013	21/10.26/11.2017
		Açıklama	KOMPANENT BİLGİSİ YOK	BATEL KOMPOONENTLİ	KOMPANENT BİLGİSİ YOK	BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015
		Rapor no	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01	18-1086-R01-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	10288	10288	10288	10288
		Yapılış Tarihi	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ	BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				

TELERİN DENETLENMESİ	KISA SÜRELİ DAYAT		Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart 18-1083-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10287 03.08.2018 BATEL KOMPONENTLİ UYGUN	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart 18-1083-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10287 03.08.2018 BATEL KOMPONENTLİ UYGUN	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart 18-1083-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10287 03.08.2018 BATEL KOMPONENTLİ UYGUN	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart 18-1083-R00-N01-01 LVT YILTAŞ ESER ELEKTRİK 10288 03.08.2018 BATEL KOMPONENTLİ UYGUN
	YÜK AYIRICI İÇİN (Sınıf: E3)		Deneç-1: Anna Aktif Yüklü Ağırlıklı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 1 (TDload1-TDload2) Deneç-2a: Anna Kapalı Devre Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty- 2a (TDboop) Deneç-4a: Anna Yüklüz Kablo Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty- 4a (TDcc1-TDcc2) Deneç-4b: Anna Yüksüz Hat Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 4b (TDkc) Deneç-5: Anna Kısa Devre Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 5 (TDma) Deneç-6a: Toprak arıza akımında "Kapama-Açma" / Test Duty - 6a (TDcf1) Deneç-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı "Kapama-Açma" / Test Duty - 6b (TDcf2) Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ
YÜRÜCÜSÜ İÇİN	BİLGİORTA BİLEŞİĞİ İÇİN		Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneçleri Tdsc En Büyük Kesme 12t, Kapama ve Kesme Deneçleri Tdwenbüyük Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ	Rapor no Denevin Yapıldığı Yer Rapordaki İmalatçı Firma Adı Seri No Yapılış Tarihi Açıklama Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil İlgili Standart UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

ANAITARLAMA ELEMANINDA MEKANİK DAYANIM DENEYİ	YÜK AYIRICI/DAKİ / AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	17-10144-R02-N01-01		17-10144-R02-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT		LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	10150		10150
		Yapılış Tarihi	06.11.2017		06.11.2017
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLİ		BATEL KOMPOONENTLİ
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL
	YÜK AYIRICI -SİGORTA BİLEŞİĞİNİN MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİNİN TOPRAK AYIRICISININ MEKANİZMASININ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf:M1)	Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
	SİGORTALAR İÇİN MEKANİK ÇARPMA DENEYLERİ	İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEGİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (E2 SINIFI)	KESİCİ MEKANİK DAYANIM DENEYİ (Sınıf: M1(2000 açma kapama))	Rapor no	12658		
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET		
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL		
		Seri No	TST03/2017		
		Yapılış Tarihi	03.10.2017		
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM TESTİ (Sınıf : M1)	İlgili Standart	IEC 62271-100		
		Rapor no	17-1043-R02-N01-01		
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT		
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		
		Seri No	10151		
		Yapılış Tarihi	06.11.2017		
		Açıklama			
	YÜK AYIRICI YÜK AYIRICI HÜCRELERDEKİ TOPRAKLAMA AYIRICISI	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Yapılış Tarihi			
BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISI	Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no	11745	11745	11745
		Denevin Yapıldığı Yer	İCMET	İCMET	İCMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Seri No			
		Yapılış Tarihi	21.03.2013	21.03.2013	21.03.2013
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	17-4791	17-4791	17-4791
		Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014	TS EN 62271-1:2011+A1:2012, TS EN 62271-202:2014 AC:2014
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
		Denevin Yapıldığı Yer			
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			
		Rapor no			
	YÜK AYIRICI+SİGORTA BİLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SİGORTANIN ALTINDAKİ)	Denevin Yapıldığı Yer			
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı			
		Seri No			
		Yapılış Tarihi			
		Açıklama			
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			
		İlgili Standart			

GENEL DEĞERLENDİRME :		UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
Nominal Gerilim		26kV	26kV	26kV	26kV	26kV
Nominal Akım		1250A	630A	1250A	630A	630A
Kısa Devre Dayanım		16kA	16kA	16kA	16kA	16kA
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		AVIRICI LI GİRİŞÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AVIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ
		SEKİL 6	SEKİL 7	SEKİL 7	SEKİL 8	SEKİL 9
TİP TESTLER						
YALITIM/DIELEKTRİK DENEYLERİ (Ana devrede ve yardımcı devrelerde)	Yüklem Darbe Dayanım Denei	Rapor no	AB-0665-T 1709041		AB-0665-T 1709042	
		Deneyin Yapıldığı Yer	HILKAR		HILKAR	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	5916-17		5915-17	
		Yapılış Tarihi	14.09.2017-18.09.2017		19.09.2017-20.09.2017	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
		Min. Çalışma basıncı	2 bar		2 bar	
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
	Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Denei	İlgili Standart				
		Rapor no	AB-0665-T 1709041		AB-0665-T 1709042	
		Deneyin Yapıldığı Yer	HILKAR		HILKAR	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	5916-17		5915-17	
		Yapılış Tarihi	14.09.2017-18.09.2017		19.09.2017-20.09.2017	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
		Min. Çalışma basıncı	2 bar		2 bar	
	Yardımcı devreler ve kumanda devrelerinde dielektrik deneyler	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart				
		Rapor no	170147-R00-N01-01		170147-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	4792-17		4792-17	
		Yapılış Tarihi	13/14.03.2018		13/14.03.2018	
		Açıklama				
MEKANİK DARBE DENEYİ (IK10)		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
		Rapor no	170147-R00-N01-01		170147-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	SERİ NO YOK		SERİ NO YOK	
		Yapılış Tarihi	13/14.03.2018		13/14.03.2018	
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
		Rapor no	170147-R00-N01-01		170147-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	SERİ NO YOK		SERİ NO YOK	
		Yapılış Tarihi	13/14.03.2018		13/14.03.2018	
		Açıklama				
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
		Rapor no	170147-R00-N01-01		170147-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	SERİ NO YOK		SERİ NO YOK	
		Yapılış Tarihi	13/14.03.2018		13/14.03.2018	
		Açıklama				
İÇ ARK DENEYİ (İç ark sınıfı : 1AC - AFL)	Ana Barada	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200		TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	
		Rapor no	11746		11746	
		Deneyin Yapıldığı Yer	İCMET		İCMET	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	130003		130003	
		Yapılış Tarihi	23.08.2013		23.08.2013	
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.		KOMPANET BİLGİSİ YOK. KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.	
	Kablo Kompartmanında	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200		IEC 62271-200	
		Rapor no	11746		11746	
		Deneyin Yapıldığı Yer	İCMET		İCMET	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	130003		130003	
		Yapılış Tarihi	23.08.2013		23.08.2013	
		Açıklama	KOMPANET BİLGİSİ YOK		KOMPANET BİLGİSİ YOK	
SICAKLIK ARTIŞI VE ANA DEVRENİN DİRENÇİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYLERİ		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	IEC 62271-200		IEC 62271-200	
		Rapor no	17-1042-R01-N01-01		17-1042-R01-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	10149		10149	
		Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017		21/10.26/11.2017	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	
		Rapor no	17-1042-R01-N01-01		17-1042-R01-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	10149		10149	
		Yapılış Tarihi	21/10.26/11.2017		21/10.26/11.2017	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIMI AKIMI DENEYLERİ	Ana Devredeki denei (Üç Fazlı)	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	
		Rapor no	18-1086-R01-N01-01		18-1086-R01-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	10288		10288	
		Yapılış Tarihi	06.08.2018		06.08.2018	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
	Topraklama Devresindeki Denei (Üç Fazlı)	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart	TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015		TS EN 62271-1:2011 +A1:2012, TS EN 62271-200 +AC:2015	
		Rapor no	18-1083-R00-N01-01		18-1083-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	10287		10287	
		Yapılış Tarihi	03.08.2018		03.08.2018	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	
	Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Denei (Tek Fazlı)	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart				
		Rapor no	18-1083-R00-N01-01		18-1083-R00-N01-01	
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT		LVT	
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK		YILTAŞ ESER ELEKTRİK	
		Seri No	10287		10287	
		Yapılış Tarihi	03.08.2018		03.08.2018	
		Açıklama	BATEL KOMPOONENTLI		BATEL KOMPOONENTLI	

4. KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ	YÜK AYIRICI İÇİN (Sınıf: E3)	Deney-1: Anna Akif Yüksek Ağırlıklı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
			Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
			Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007
			Açıklama					
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart					
		Deney-2a: Anna Kapalı Devre Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-2a (TDloop)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
			Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
			Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007
			Açıklama					
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart					
		Deney-4a: Anna Yüksek Hızlı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832
			Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
			Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK
			Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007
			Açıklama					
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
			İlgili Standart					
Deney-4b: Anna Yüksek Hızlı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-4b (TDcc)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832		
	Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL		
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007		
	Açıklama							
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN		
	İlgili Standart							
Deney-5: Anna Kısa Devre Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-5 (TDma)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832		
	Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL		
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007		
	Açıklama							
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN		
	İlgili Standart							
Deney-6a: Toprak arazi akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-6a (TDd1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832		
	Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL		
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007		
	Açıklama							
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN		
	İlgili Standart							
Deney-6b: Toprak arazılarında, kablo ve hat şerh akımı "Kapama-Açma" / Test Duty-6b (TDcf)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9832	9832		
	Deneyin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET		
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL		
	Seri No				SERİ NO YOK	SERİ NO YOK		
	Yapılış Tarihi				2-8.03.2007	2-8.03.2007		
	Açıklama							
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN		
	İlgili Standart							
4. KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ	YÜK AYIRICI+SIGORTA BİLEŞİCİ İÇİN	Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri Tabanc	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer					
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
			Seri No					
		En Büyük Kesme Düz Kapama ve Kesme Deneyleri Tüvenbiyabık	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer					
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
			Seri No					
		Beyan Akarımı Akımında Kesme Deneyleri (TDtransfer)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
			Deneyin Yapıldığı Yer					
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
			Seri No					
Standard Deney T10	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ		
	Deneyin Yapıldığı Yer							
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı							
	Seri No							
Standard Deney T30	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ		
	Deneyin Yapıldığı Yer							
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı							
	Seri No							
Standard Deney T60	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ		
	Deneyin Yapıldığı Yer							
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı							
	Seri No							

KESİCİ İÇİN (Tırad Kısa Devre Standart Deneyleri) (Sınıf: E)		T100s Standart Deney	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ						
			Deneyin Yapıldığı Yer											
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı											
			Seri No											
			Yapılış Tarihi											
			Açıklama											
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil											
			İlgili Standart											
			T100s Standart Deney						Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
									Deneyin Yapıldığı Yer					
									Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
									Seri No					
									Yapılış Tarihi					
									Açıklama					
									Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
									İlgili Standart					
			Tek faz ve çift toprak arıza deneyleri						Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
									Deneyin Yapıldığı Yer					
									Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
									Seri No					
									Yapılış Tarihi					
									Açıklama					
									Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
									İlgili Standart					
			Faz uyumsuzluğu kapama ve kesme deneyleri						Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
									Deneyin Yapıldığı Yer					
Rapordaki İmalatçı Firma Adı														
Seri No														
Yapılış Tarihi														
Açıklama														
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
İlgili Standart														
Üç faz kablo şartlarını imalatçıma deneyleri CC1,CC2	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ								
	Deneyin Yapıldığı Yer													
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı													
	Seri No													
	Yapılış Tarihi													
	Açıklama													
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil													
	İlgili Standart													
MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ	Anahatlılama düzenleri, Çıkarılabilir bölümler (versiyon)	Rapor no	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01							
		Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT							
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK							
		Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK							
		Yapılış Tarihi	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018							
		Açıklama												
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN							
		İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200							
		b) Kilitlenme düzenleri / Interlocks	Rapor no	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01	170147-R00-N01-01						
			Deneyin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT						
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK						
			Seri No	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK	SERİ NO YOK						
			Yapılış Tarihi	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018	13/14.03.2018						
	Açıklama		BATEL KOMPOENENTLİ	BATEL KOMPOENENTLİ	BATEL KOMPOENENTLİ	BATEL KOMPOENENTLİ	BATEL KOMPOENENTLİ							
	Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN							
	İlgili Standart	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200								
	ANAHİTLARLA EYLEMİNDE MEKANİK DAVANIM DENEYİ	YÜK AYIRICI / AYIRICI MEKANİK DAVANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	18-0080-R00-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	18-00327-R00-N01-01	18-00327-R00-N01-01						
			Deneyin Yapıldığı Yer	LVT			LVT	LVT						
			Rapordaki İmalatçı Firma Adı	BATEL			BATEL	BATEL						
			Seri No	2018-27234			2018-27234	2018-27234						
			Yapılış Tarihi	26.02.2018			08.03.2018	08.03.2018						
			Açıklama	BATEL AYIRICI			BATEL AYIRICI	BATEL AYIRICI						
			Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN			UYGUN	UYGUN						
			İlgili Standart				IEC 62271-1 / IEC 62271-102	IEC 62271-1 / IEC 62271-102						
		YÜK AYIRICI / AYIRICI MEKANİK DAVANIM DENEYİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)	Rapor no	17-1045-R03-N01-01	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	17-1045-R03-N01-01	17-1045-R03-N01-01						
			Deneyin Yapıldığı Yer	LVT			LVT	LVT						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı			BATEL	BATEL			BATEL							
Seri No			10149	10149			10149							
Yapılış Tarihi			06.11.2017	06.11.2017			06.11.2017							
Açıklama			BATEL KOMPOENENTLİ	BATEL KOMPOENENTLİ			BATEL KOMPOENENTLİ							
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil			UYGUN	UYGUN			UYGUN							
İlgili Standart			TS EN 62271-1/TS EN 62271-200	TS EN 62271-1/TS EN 62271-200			TS EN 62271-1/TS EN 62271-200							
YÜK AYIRICI +SİGORTA BİLEŞİMİNİN MEKANİK ÇALIŞMA DENEYLERİ (Sınıf: M1=1000 açma/kapama)		Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ							
		Deneyin Yapıldığı Yer												
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı												
		Seri No												
		Yapılış Tarihi												
		Açıklama												
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
YÜK AYIRICI +SİGORTA BİLEŞİMİNİN AYIRICI MEKANİK DAVANIM DENEYİ (Sınıf:M1)		Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ							
		Deneyin Yapıldığı Yer												
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı												
	Seri No													
	Yapılış Tarihi													
	Açıklama													
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
YÜK AYIRICI +SİGORTA BİLEŞİMİNİN AYIRICI MEKANİK DAVANIM DENEYİ (Sınıf:M1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ								
	Deneyin Yapıldığı Yer													
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı													
	Seri No													
	Yapılış Tarihi													
	Açıklama													
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
SİGORTALAR İÇİN MEKANİK ÇARPMALAR DENEYLERİ	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ								
	Deneyin Yapıldığı Yer													
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı													
	Seri No													
	Yapılış Tarihi													
	Açıklama													
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
KESİCİ MEKANİK DAVANIM DENEYİ (Sınıf: M1(2000 açma kapama))	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ								
	Deneyin Yapıldığı Yer													
	Rapordaki İmalatçı Firma Adı													
	Seri No													
	Yapılış Tarihi													
	Açıklama													
Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil														
İlgili Standart														

TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DÖYRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENİYLERİ (E2 SINIFI)	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISININ MEKANİK DAYANIM TESTİ (Sınıf : M1)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICILI HÜCRELERDEKİ TOPRAKLAMA AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	10745	10745
		Denevin Yapıldığı Yer				İCMET	İCMET
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı				BATEL	BATEL
		Seri No				105/2010	105/2010
		Yapılış Tarihi				18.03.2010	18.03.2010
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil				UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
	YÜK AYIRICISININ GÖRÜLMEZ BİRLEŞTİRİCİSİNİN KURUMA HÜCRESİNDEKİ TOPRAK AYIRICISI (SGORTANIN ALTINDAKİ)	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
	KESİCİLİ HÜCREDEKİ TOPRAK AYIRICISI	Rapor no	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
		Denevin Yapıldığı Yer					
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı					
		Seri No					
		Yapılış Tarihi					
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil					
		İlgili Standart					
BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ		Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	17-4790	17-4790	17-4790	17-4790	17-4790
		Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					
GALVANİZ KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ		Rapor no	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01	KD-17-0842-R00-N01-01
		Denevin Yapıldığı Yer	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
		Rapordaki İmalatçı Firma Adı	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK	YILTAŞ ESER ELEKTRİK
		Seri No	17-4790	17-4790	17-4790	17-4790	17-4790
		Yapılış Tarihi	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017
		Açıklama					
		Rapor Uygun / Rapor Uygun Değil	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		İlgili Standart					