



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000049

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 25-120, Al 25-120
Metal Türü : Alüminyum
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 3
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000044

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 6-25, Cu 2.5-16
Metal Türü : Alüminyum, Bakır
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98, Cu 99.99
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 1
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000047

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 6-40, Al 6-40
Metal Türü : Alüminyum
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 1
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000045

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 10-40, Cu 2.5-25
Metal Türü : Alüminyum, Bakır
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98, Cu 99.99
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 1
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000048

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 10-70, Al 10-70
Metal Türü : Alüminyum
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 2
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 11/05/2026
Onay Sayısı: 10000046

İLETKEN BAĞLAYICILARI (İZOLESİZ KLEMENS) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Hesel Makina Enerji Elektrik Proje İnş.
Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Marka : Coşan
İletken Bağlayıcı Tipi : İzolesiz Klemens
Kesit Aralıkları (mm²) : Al 16-70, Cu 10-50
Metal Türü : Alüminyum, Bakır
Metallerin Safılık Yüzdesi : Al 98, Cu 99.99
Kalay Kaplama Kalınlığı (µm) : 3
Cıvata Kaplama Türü ve Kalınlığı (µm) : Geomet - 12
Cıvata Adedi : 2
Cıvata Kalitesi : 8.8
NOT : -

Yukarıda bilgileri yer alan İletken Bağlayıcılarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2022-076 işaretli **İletken Bağlayıcıları**

Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

