

AG ENERJİ KABLolarINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
MARKA ADI	BORSAN
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolarI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	1x240	TSE/466426/24.04.2019	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 466426 ve 410588 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none"> 1x240 mm² ve 4x10 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan dört damara kadar ve 10mm²'den 240mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
2		4x10	TSE/410588/31.05.2018	UYGUN	
3	YVV-U	2x6	TSE/410586/31.05.2018	UYGUN	YVV-U tipi (sınıf-1 iletkenli) kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 410586 ve 466417 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none"> 2x6 mm² ve 5x1,5 mm² kesitler için uygundur. İki damardan beş damara kadar ve 1,5mm²'den 6mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır. (Bkz. Not-1)
4		5x1,5	TSE/466417/24.04.2019	UYGUN	
5	YVZ3V-R	1x240	TSE/410674/31.05.2018	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x240 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 410674 ve 410590 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none"> 1x240 mm² ve 4x10 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²'den 240mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
6		4x10	TSE/410590/31.05.2018	UYGUN	
7	YAVV-R	1x300	TSE/466430/24.04.2019	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x300 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 466426 ve 410588 no.lu raporlar; <ul style="list-style-type: none"> 1x300 mm² ve 4x10 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan dört damara kadar ve 10mm²'den 300mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
8		4x10	TSE/410595/31.05.2018	UYGUN	
9	YAVZ3V-R	1x400	TSE/410675/24.04.2019	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 1x400 mm ² ve 4x10 mm ² kesitli kabloları ait 410675 ve 410675 no.lu raporlar;

10		4x10	TSE/410675/24.04.2019	UYGUN	<ul style="list-style-type: none">1x400 mm² ve 4x10 mm² kesitler için uygundur.Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²'den 400mm²'ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
----	--	------	-----------------------	-------	---

¹ 5 damarlı ve 1,5mm² kesitli kablo teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, 4 damarlı ve iletken kesiti ise en az 2,5mm² den başlamaktadır.)