



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 18/03/2026
Onay Sayısı: 1618163

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Koç Kablo San. ve Tic. AŞ
Marka : Koç Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1
Tipi : YAVV-R
Damar Sayısı : 4
Kesiti (mm²) : 10
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : PVC
Eş Merkezli İletken : Yok
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : ST1
NOT : 1618182 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²den 240 mm² ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 18/03/2026
Onay Sayısı: 1618182

0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Koç Kablo San. ve Tic. AŞ
Marka : Koç Kablo
Gerilim Seviyesi (kV) : 0,6/1
Tipi : YAVV-R
Damar Sayısı : 1
Kesiti (mm²) : 240
İletken Malzemesi : Alüminyum
Yalıtım Malzemesi : PVC
Eş Merkezli İletken : Yok
Zırh : Yok
Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST1)
NOT : 1618163 sayılı sertifika ile birlikte değerlendirildiğinde **tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²den 240 mm² ye kadar** olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan AG Enerji Kablolarının tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli **0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji**

Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: F960F050-289B-4305-9DB4-C74285FB802A
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

