

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO - 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 08.05.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YVV-R	4x10	TSE/470223/16.05.2019	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² (470223 no.lu rapor) ve 1x240 mm ² (476476 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; Tek damardan 4 damara kadar ve 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YVV-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
2		1x240	TSE/476476/28.06.2019	UYGUN	
3	YAVV-R	4x16	TSE/437203/23.10.2018	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² (437203 no.lu rapor) ve 1x400 mm ² (476475 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; Tek damardan 4 damara kadar ve 10mm² den 400mm² ye kadar olan YAVV-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
4		1x400	TSE/476475/28.06.2019	UYGUN	
5	YAXV-R	4x16	TSE/ 336505 /17.10.2024	UYGUN	YAXV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² (336505 no.lu rapor) ve 1x400 mm ² (336461 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; Tek damardan 4 damara kadar ve 10mm² den 400mm² ye kadar olan YAXV-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
6		1x400	TSE/ 336461 /17.10.2024	UYGUN	
7	YXZ1-R	5x10	TSE/307579/12.10.2023	UYGUN	YXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 5x10 mm ² (307579 no.lu rapor) ve 1x240 mm ² (308003 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; Tek damardan 5 damara kadar ve 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YXZ1-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
8		1x240	TSE/308003/12.10.2023	UYGUN	
9	YAXZ1-R	4x16	TSE/ 336614/17.10.2025	UYGUN	YAXZ1-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² (336614 no.lu rapor) ve 1x400 mm ² (143000-1 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; Tek damardan 4 damara kadar ve 10mm² den 400mm² ye kadar olan YAXZ1-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
10		1x400	TSE/143000-1/29.04.2025	UYGUN	

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Hizmete Özel

11	YVZ3V-R	4x10	TSE/440521/13.11.2018	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² (440521 no.lu rapor) ve 3x240 mm ² (440528 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; <u>3 damardan 4 damara kadar ve 10 mm² den 240 mm² ye kadar</u> olan YVZ3V-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
12		3x240	TSE/440528/13.11.2018	UYGUN	
13	YAVZ3V-R	4x10	TSE/440511/13.11.2018	UYGUN	YAVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² (440511 no.lu rapor) ve 3x240 mm ² (440516 no.lu rapor) kesitli kablolarla ait raporlar; <u>3 damardan 4 damara kadar ve 10 mm² den 240 mm² ye kadar</u> olan YAVZ3V-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
14		3x240	TSE/440516/13.11.2018	UYGUN	

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri İçin Numune Seçim Kriterleri” ne göre belirlenmiştir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm²’den 400 mm²’e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.