

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	KABLO İMALAT SAN. DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
MARKA ADI	GÖLDAĞI KABLO
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 22.02.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-U	5x1,5	TSE/583626/28.01.2021	UYGUN	YVV-U tipli kablo için deneyi yapılan 5x1,5 mm ² ve 4x6 mm ² kesitli kabloları ait 583626 ve 535370 no.lu raporlar; 5x1,5 mm² ve 4x6 mm² kesitler için uygundur. Dört damardan 5 damara kadar ve kesitleri 1,5 mm² den 6 mm² ye kadar olan YVV-U kablolar için de uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
2		4x6	TSE/535370/29.06.2020	UYGUN	
3	YVV-R	4x10	TSE/341044/04.11.2022	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kabloları ait 341044 ve 583622 no.lu raporlar; 4x10 mm² ve 1x240 mm² kesitler için uygundur. Tek damardan 4 damara kadar ve kesitleri 10 mm² den 240 mm² ye kadar olan YVV-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
4		1x240	TSE/583622/28.01.2021	UYGUN	
5	YXV-U	4x4	TSE/535376/29.06.2020	UYGUN	YXV-U tipli kablo için deneyi yapılan 4x4 mm ² kesitli kabloya ait 535376 no.lu rapor uygundur.
6	YVZ3V-R	4x16	TSE/465182/16.04.2019	UYGUN	YVZ3V-R tipli kablo için deneyi yapılan 4x16 mm ² ve 3x240+120 mm ² kesitli kabloları ait 465182 ve 533641 no.lu raporlar; 4x16 mm² ve 3x240+120 mm² kesitler için uygundur. Üç damardan 4 damara kadar ve kesitleri 16 mm² den 3x240+120 mm² ye kadar olan YVZ3V-R kablolar için de uygunluk sağlamaktadır.
7		3x240+120	TSE/533641/28.01.2021	UYGUN	
8		4x10	TSE/306349/18.07.2016	UYGUN DEĞİL	- ST2 tipi PVC dış kılıflar için yapılması gereken “Kütle Kaybı Deneyi” yapılmamıştır. “Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi” yapılmamıştır.

¹ 5 damarlı ve 1,5mm² kesitli kablo, teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, veya 4 damarlı olacaktır ve iletken kesiti ise 2,5mm² den başlayacaktır.)