



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/07/2026
Onay Sayısı: 10000179

36 KV HAVA HATLARI İÇİN SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Erkan Elektromekanik Malzemeler
Elektrik Mühendislik Taah. İTH. İHR. San.
ve Tic. A.Ş.

Marka : Polipar

En Yüksek Sistem Gerilimi (kV) : 36
Beyan Edilen Mekanik Yük (SML) (kN) : 100
Pim Topu ve Yuva Ucunun Boyut Gösterimi : 16B
Ark Mesafesi (mm) : 320
İzolatör Boyu (mm) : 440
YüzeySEL Kaçak Uzunluğu (mm) : 1150

NOT : Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 440 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/2009-055 işaretli **36 kV Hava Hatları İçin Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörleri Teknik Şartnamesine** uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

