



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 05/06/2026
Onay Sayısı: 10000108

OG KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: Ebra Elektrik AŞ
Marka	: Ebra
En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)	: 36
İzolatör Tip Gösterimi	: R 12,5 ET 170 N
Kuruda Yıldırım Darbe Dayanımı Gerilimi (kV)	: 170
Yaşta Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	: 70
En Küçük Eğme Kopma Yüğü	: 12,5
Kirlenme Düzeyi	: III
En Büyük Tasarım Konsol Yüğü (MCDL) (kN)	: 6
Çekme Yüğü (STL) (kN)	: 70
Ark Mesafesi (mm)	: 290
İzolatör Boyu (mm)	: 380
Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu (mm)	: 910

NOT : Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 380 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/2017-067 işaretli **OG Kompozit Silikon Mesnet**
İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Adresi: <https://mtds.tedas.gov.tr>

