



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026

Onay Sayısı: 1641353

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip II)
Tip İşareti	: MXSU-6131
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x150/25 ve 1x300/25
Deney Kablosu Sembolü	: YAXC7(Q)E-R ve YXC7(Q)E-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-0846-6/09
NOT	: Verilen uygunluk 1641369 ve 1641477 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 1000 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; **TEDAŞ-MLZ/99-033.B** işaretli **OG Kablo Yardımcı**

Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 7E526E6F-F206-4480-A69F-5AD3EA6F8A4B
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026

Onay Sayısı: 1641369

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip II)
Tip İşareti	: MXSU-61xx
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x50/16
Deney Kablosu Sembolü	: YXC7V-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-0846-6/09
NOT	: Verilen uygunluk 1641353 ve 1641477 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 1000 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı

Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 42C32820-2F21-4363-A514-AE8FC6A8DC6E
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026

Onay Sayısı: 1641415

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip II)
Tip İşareti	: MXSU-61xx
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x400/35
Deney Kablosu Sembolü	: YXC7V-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-0846-6/09
NOT	: Verilen uygunluk 1641353, 1641369 ve 1641477 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 1000 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretili **OG Kablo Yardımcı**
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır



Doğrulama Kodu: 374C713A-ADFC-4959-8EA1-8F001DF3BC68
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026

Onay Sayısı: 1641477

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (KABLO EKİ) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi	: Kablo Eki (Tip II)
Tip İşareti	: MXSU-6181
İmalat Özelliği	: Isı Büzüşmeli
Bağlantı Şekli	: Düz
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x1000/35
Deney Kablosu Sembolü	: YAXC7(Q)E-R
Branşman Kablo Kesiti (mm ²)	: -
Branşman Kablo Sembolü	: -
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-1672- 10/10
NOT	: Verilen uygunluk 1641353 ve 1641369 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 1000 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları; **TEDAŞ-MLZ/99-033.B** işaretli **OG Kablo Yardımcı Donanımları Teknik Şartnamesine** uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 961FB083-0D59-43EA-92A4-02EF5CBB78CB
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

