

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	KLC KABLO ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MARKA ADI	KLC KABLO
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 15.12.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YAVV-R	5x16	TSE/437094/19.11.2025	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 5x16 mm ² ve 1x300 mm ² kesitli kabloları ait 437094 ve 437140 no.lu no.lu raporlar uygundur. <u>Tek damardan beş damara kadar ve 16 mm² 'den 300mm² 'ye kadar</u> olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır. Bkz. Not:2
2		1x300	TSE/437140/19.11.2025	UYGUN	

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3'de yer alan "Tip deneyleri için Numune Seçim Kriterleri'ne göre belirlenmiştir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm² 'den 400 mm² 'e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.