

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (26.09.2025)					
ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI		EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş.			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ		TEDAŞ-MLZ/95-007.E			
İLGİLİ STANDARTLAR		TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1			
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		YÜK AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 1	YÜK AYIRICILI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 2	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 3	KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 4
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 200 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	SCHNEIDER		SCHNEIDER	SCHNEIDER
	YÜK AYIRICI + SİGORTA		SCHNEIDER+EFO-İNTERTEKNİK		
	KESİCİ				SCHNEIDER
	TOPRAK BIÇAĞI	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EVA MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ KOMPONENTLERİNİN SCHNEIDER MARKA VE TOPRAK BIÇAĞI BATEL MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPONENT KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. BARALARIN TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		25-824-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		H250482	H250482	H250482	H250483
Yapılış Tarihi :		24-27.05.2025	24-27.05.2025	24-27.05.2025	16-21.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL) KESİCİ : 1,5 BAR (REL)
Açıklama :		ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		25-824-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA
Numune Seri No :		H250482	H250482	H250482	H250483
Yapılış Tarihi :		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	21.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL) KESİCİ : 1,5 BAR (REL)
Açıklama :		ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :		28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-

b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :	7.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	7.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :	7.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	7.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :	27.06.2025	28.05.2025	28.05.2025	27.06.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ
Yapılış Tarihi :	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ	TEST NUMUNESİ
Yapılış Tarihi :	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		

• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	2214-19	2214-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :	KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
Numune Seri No :	Z42019W1340019	Z42019W1340019		
Yapılış Tarihi :	14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019		
Açıklama :	-	-		
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2215-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :		KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W1630011		
Yapılış Tarihi :		16.05.2019		
Açıklama :		-		
• En Büyük Kesmede 12t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdiwn)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2215-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :		KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W1630011		
Yapılış Tarihi :		16.05.2019		
Açıklama :		-		
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		2215-19		
Deneyin Yapıldığı Yer :		KEMA TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W1630011		
Yapılış Tarihi :		16.05.2019		
Açıklama :		-		
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7016815-B7016825
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708141-SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				05.04.2017 / 12-13.04.2017
Açıklama :				-
• Standart Deney T30	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7016815-B7016825
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708141-SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				05.04.2017 / 12-13.04.2017
Açıklama :				-

• Standart Deney T60	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7016815-B7016825
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708141-SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				05.04.2017 / 12-13.04.2017
Açıklama :				-
• Standart Deney T100s	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7016815-B7016825
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708141-SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				05.04.2017 / 12-13.04.2017
Açıklama :				-
• Standart Deney T100a	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7016815-B7016825
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708141-SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				05.04.2017 / 12-13.04.2017
Açıklama :				-
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7018972-1
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708146
Yapılış Tarihi :				15.04.2017
Açıklama :				-
• Faz Uyumsuzluğu Kapama ve Kesme Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7018972-1
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1108145
Yapılış Tarihi :				07-10.04.2017
Açıklama :				-
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				B7018977-2
Deneyin Yapıldığı Yer :				CESI TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				SIZ1708144
Yapılış Tarihi :				5-6.04.2017
Açıklama :				-
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA
Numune Seri No :	H250481	H250481	H250481	H250483
Yapılış Tarihi :	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yk Ayırıcı / Ayırıcı iin Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Ama/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldıėı Yer :	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.
Rapordaki İmalati Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :	Z42019W3630039	Z42019W3630039	Z42019W3630039	Z42019W3630039
Yapılıř Tarihi :	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019
Aıklama :	-	-	-	-
• Yk Ayırıcıdaki / Ayırıcıdaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Ama/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldıėı Yer :	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.	LEMT TET LAB.
Rapordaki İmalati Firma Adı :	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :	Z42019W3630039	Z42019W3630039	Z42019W3630039	Z42019W3630039
Yapılıř Tarihi :	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019
Aıklama :	-	-	-	-
• Yk Ayırıcısı + Sigorta Birleřiėinin Mekanik alıřması (Sınıf: M1=1000 Ama/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		TFR_201902061_067		
Deneyin Yapıldıėı Yer :		LEMT TET LAB.		
Rapordaki İmalati Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W3630039		
Yapılıř Tarihi :		11.12.2019		
Aıklama :		-		
• Yk Ayırıcısı + Sigorta Birleřiėinin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		TFR_201902061_067		
Deneyin Yapıldıėı Yer :		LEMT TET LAB.		
Rapordaki İmalati Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W3630039		
Yapılıř Tarihi :		11.12.2019		
Aıklama :		-		
• Sigortalar iin Mekanik arpma	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		TFR_201902061_068		
Deneyin Yapıldıėı Yer :		LEMT TET LAB.		
Rapordaki İmalati Firma Adı :		SCHNEIDER		
Numune Seri No :		Z42019W3630043		
Yapılıř Tarihi :		21.11.2019		
Aıklama :		-		
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Ama/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				AM277a
Deneyin Yapıldıėı Yer :				LEMT TEST LAB.
Rapordaki İmalati Firma Adı :				SCHNEIDER
Numune Seri No :				-
Yapılıř Tarihi :				17.07.1997
Aıklama :				-
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				18-0327-R00-N01-01
Deneyin Yapıldıėı Yer :				LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalati Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				2018 / 17014
Yapılıř Tarihi :				8.03.2018
Aıklama :				-
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ZERİNE KAPAMA YETENEėİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yk Ayırıcı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	10662	10662		
Deneyin Yapıldıėı Yer :	İCMET TEST LAB.	İCMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalati Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	00001 / 2009	00001 / 2009		
Yapılıř Tarihi :	08.12.2009	08.12.2009		
Aıklama :	-	-		

• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiği Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10662
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				00001 / 2009
Yapılış Tarihi :				08.12.2009
Açıklama :				-
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	1704.16.04/00	1704.16.03/00	1704.16.03/00	1704.16.06/00
Deneyin Yapıldığı Yer :	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	28-31.07.2017	28.07.2017 / 01.08.2017	28.07.2017 / 01.08.2017	28-31.07.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	170237	170237	170237	170237
Yapılış Tarihi :	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12627	12627	12627	12629
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	170016	170017	170016	170014
Yapılış Tarihi :	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07-10.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartmanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	12627	12627	12627	12629
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	170016	170017	170016	170014
Yapılış Tarihi :	07.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07-10.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	1708105 / 1708106	1708105 / 1708106	1708105 / 1708106	1708105 / 1708106
Deneyin Yapıldığı Yer :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2027	22.08.2027
Açıklama :	-	-	-	-

• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer :		TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	-	-	-
Yapılış Tarihi :		17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
Açıklama :		-	-	-	-
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 4	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 5	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 5	AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 6
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	-	SCHNEİDER	-	SCHNEİDER
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ	-	SCHNEİDER	-	
	TOPRAK BİÇAĞI	-	BATEL	-	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN	UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EVA MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ KOMPONENTLERİNİN SCHNEIDER MARKA VE TOPRAK BİÇAĞI BATEL MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPONENT KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. BARALARIN TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-823-R2-N1-1	-	25-824-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250483	-	H250482
Yapılış Tarihi :		-	16-21.05.2025	-	24-27.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 1 BAR (REL)	-	AYIRICI: 1 BAR (REL)
Açıklama :		-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-823-R2-N1-1	-	25-824-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250483	-	H250482
Yapılış Tarihi :		-	21.05.2025	-	24-27.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 1 BAR (REL)	-	AYIRICI: 1 BAR (REL)
Açıklama :		-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250483	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Yapılış Tarihi :		-	28.05.2025	-	28.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250483	-	H250481
Yapılış Tarihi :		-	7.05.2025	-	7.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-

c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	H250481
Yapılış Tarihi :	-	7.05.2025	-	7.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	H250481
Yapılış Tarihi :	-	27.06.2025	-	27.06.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	TEST NUMUNESİ
Yapılış Tarihi :	-	27.06.2025	-	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	TEST NUMUNESİ
Yapılış Tarihi :	-	27.06.2025	-	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				

• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• En Büyük Kesmede 12t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tduwen) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7016815-B7016825	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708141-SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	05.04.2017 / 12-13.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T30	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7016815-B7016825	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708141-SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	05.04.2017 / 12-13.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	

• Standart Deney T60	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7016815-B7016825	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708141-SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	05.04.2017 / 12-13.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T100s	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7016815-B7016825	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708141-SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	05.04.2017 / 12-13.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T100a	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7016815-B7016825	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708141-SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	05.04.2017 / 12-13.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7018972-1	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708146	-	
Yapılış Tarihi :	-	15.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7018986-1	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1108145	-	
Yapılış Tarihi :	-	07-10.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	B7018977-2	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	CESI TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	SIZ1708144	-	
Yapılış Tarihi :	-	5-6.04.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	H250481
Yapılış Tarihi :	-	23.05.2025	-	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-823-R2-N1-1	-	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250483	-	H250481
Yapılış Tarihi :	-	23.05.2025	-	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	TFR_201902061_067	-	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LEMT TEST LAB.	-	LEMT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	SCHNEIDER
Numune Seri No :	-	Z42019W3630039	-	Z42019W3630039
Yapılış Tarihi :	-	11.12.2019	-	11.12.2019
Açıklama :	-	-	-	-
• Yük Ayırıcısındaki / Ayırıcısındaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	TFR_201902061_067	-	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LEMT TEST LAB.	-	LEMT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	SCHNEIDER
Numune Seri No :	-	Z42019W3630039	-	Z42019W3630039
Yapılış Tarihi :	-	11.12.2019	-	11.12.2019
Açıklama :	-	-	-	-
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Sigortalar için Mekanik Çarpma	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	AM277a	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LEMT TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHNEIDER	-	
Numune Seri No :	-	-	-	
Yapılış Tarihi :	-	17.07.1997	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	18-0327-R00-N01-01	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	2018 / 17014	-	
Yapılış Tarihi :	-	08.03.2018	-	
Açıklama :	-	-	-	
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				

• Yk Ayırıcısı + Sigorta BirleŖiēi Transformatr Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldıēı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
YapılıŖ Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10662	-	
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	İCMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	00001 / 2009	-	
YapılıŖ Tarihi :	-	08.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
g) KORUMANIN DOēRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doērulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	1704.16.06/00	-	1704.16.04/00
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	TESTLA LAB.	-	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
YapılıŖ Tarihi :	-	28-31.07.2017	-	28-31.07.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• İK Kodunun Doērulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	18-0660-R01-N01-01	-	18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170237	-	170237
YapılıŖ Tarihi :	-	20.06.2018	-	20.06.2018
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	12629	-	12629
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	İCMET	-	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170014	-	170014
YapılıŖ Tarihi :	-	07-10.08.2017	-	07-10.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartmanında	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	12629	-	12629
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	İCMET	-	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170014	-	170014
YapılıŖ Tarihi :	-	07-10.08.2017	-	07-10.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlıēı lçm	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	1708105 / 1708106	-	1708105 / 1708106
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
YapılıŖ Tarihi :	-	22.08.2017	-	22.08.2027
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlıēı lçm	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	-	-	-
Deneyin Yapıldıēı Yer :	-	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ	-	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ŗ.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	-	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
YapılıŖ Tarihi :	-	17.08.2017	-	17.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ (x2)	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ
		ŞEKİL - 6	ŞEKİL - 7	ŞEKİL - 8	ŞEKİL - 9
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	-		SCHNEIDER	SCHNEIDER
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KEŞİCİ				
	TOPRAK BİÇAĞI	-	BATEL	BATEL	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ EVA MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KEŞİCİ KOMPANENTLERİNİN SCHNEIDER MARKA VE TOPRAK BİÇAĞI BATEL MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANENT KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. BARALARIN TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-824-R2-N1-1	25-822-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250482	H250484	H250482
Yapılış Tarihi :		-	24-27.05.2025	16-21.05.2025	24-27.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)
Açıklama :		-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-824-R2-N1-1	25-822-R2-N1-1	25-824-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250482	H250484	H250482
Yapılış Tarihi :		-	24-27.05.2025	21.05.2025	24-27.05.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)	AYIRICI: 1 BAR (REL)
Açıklama :		-	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI	ÖZNUR MARKA KABLO, RAYCHEM MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyler		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-821-R2-N1-1	25-823-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250481	H250483	H250481
Yapılış Tarihi :		-	28.05.2025	16-21.05.2025	28.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-821-R2-N1-1	25-822-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250481	H250484	H250481
Yapılış Tarihi :		-	7.05.2025	7.05.2025	7.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	25-821-R2-N1-1	25-822-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :		-	H250481	H250484	H250481
Yapılış Tarihi :		-	7.05.2025	7.05.2025	7.05.2025
Açıklama :		-	-	-	-

d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-821-R2-N1-1	25-822-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250481	H250484	H250481
Yapılış Tarihi :	-	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1	24-3089-R1-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	25.12.2024	25.12.2024	25.12.2024
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2214-19	2214-19
Deneyin Yapıldığı Yer :			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W1340019	Z42019W1340019
Yapılış Tarihi :			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
Açıklama :			-	-
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2214-19	2214-19
Deneyin Yapıldığı Yer :			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W1340019	Z42019W1340019
Yapılış Tarihi :			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
Açıklama :			-	-
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2214-19	2214-19
Deneyin Yapıldığı Yer :			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W1340019	Z42019W1340019
Yapılış Tarihi :			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
Açıklama :			-	-
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2214-19	2214-19
Deneyin Yapıldığı Yer :			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W1340019	Z42019W1340019
Yapılış Tarihi :			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
Açıklama :			-	-
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			2214-19	2214-19
Deneyin Yapıldığı Yer :			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W1340019	Z42019W1340019
Yapılış Tarihi :			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
Açıklama :			-	-

• Deneý-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
			2214-19	2214-19
			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
			SCHNEIDER	SCHNEIDER
			Z42019W1340019	Z42019W1340019
			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
			-	-
• Deneý-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
			2214-19	2214-19
			KEMA TEST LAB.	KEMA TEST LAB.
			SCHNEIDER	SCHNEIDER
			Z42019W1340019	Z42019W1340019
			14/15/16.05.2019	14/15/16.05.2019
			-	-
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŐİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• En Büyük Kesmede I2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tduwen) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deneý T10 Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Standart Deneý T30 Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Standart Deneý T60 Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Standart Deneý T100s Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılıř Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ

• Standart Deney T100a Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
İ) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250481	H250481	H250481
Yapılış Tarihi :	-	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1	25-821-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	H250481	H250481	H250481
Yapılış Tarihi :	-	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-		TFR_201902061_067	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldığı Yer :	-		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-		SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :	-		Z42019W3630039	Z42019W3630039
Yapılış Tarihi :	-		11.12.2019	11.12.2019
Açıklama :	-		-	-
• Yük Ayırıcıdaki / Ayırıcıdaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			TFR_201902061_067	TFR_201902061_067
Deneyin Yapıldığı Yer :			LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			SCHNEIDER	SCHNEIDER
Numune Seri No :			Z42019W3630039	Z42019W3630039
Yapılış Tarihi :			11.12.2019	11.12.2019
Açıklama :			-	-

• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Sigortalar için Mekanik Çarpma Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN 10662 ICMET TEST LAB. BATEL 00001 / 2009 8.12.2009 -	UYGUN 10662 ICMET TEST LAB. BATEL 00001 / 2009 8.12.2009 -
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşimi Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ

g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	1704.16.04/00	1704.16.03/00	1704.16.04/00
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.	TESTLA LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	28-31.07.2017	28.07.2017 / 01.08.2017	28-31.07.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01	18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170237	170237	170237
Yapılış Tarihi :	-	20.06.2018	20.06.2018	20.06.2018
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	12627	12629	12627
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170017	170014	170016
Yapılış Tarihi :	-	07.08.2017	07-10.08.2017	07.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartmanında	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	12627	12629	12627
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	170017	170014	170016
Yapılış Tarihi :	-	07.08.2017	07-10.08.2017	07.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	1708105 / 1708106	1708105 / 1708106	1708105 / 1708106
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	22.08.2017	22.08.2027	22.08.2027
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	-	-	-
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK	EVA ELEKTROMEKANİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	-	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
Açıklama :	-	-	-	-
<u>ACIKLAMALAR</u>				
1) Tip deney raporu/raporları bulunmadığı için uygun değildir.				