

AG ENERJİ KABLORINA AİT TİP DENEY RAPORLARI, TSE VE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	AKO MERMER KABLO TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLORARI

Değerlendirme Tarihi:02.10.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-U	2x6	TSE/507930/30.12.2019	UYGUN	YVV-U tipi kablo için deneyi yapılan 2x6 mm ² kesitli kabloya ait no.lu rapor uygundur.
2	YVV-R	1x50	TSE/228888/03.08.2022	UYGUN DEĞİL	Kılıfa uygulanan “Soğukta Uzama Deneyi” iki numune üzerine uygulanmalıdır.