



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026
Onay Sayısı: 1643902

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka : RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV) : 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi : Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti : RSTI-x95x
Elektriksel Bağlantı Şekli : Cıvatalı Tip
Yapısal Bağlantı Şekli : T Tipi
Çalışma Akımı (A) : 1250
Ara Yüz Tipi : C
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x400/35, 1x500/35 ve 1x630/35
Deney Kablosu Sembolü : YAXC7(Q)E-R ve YXC7(Q)E-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : EPP-1719- 10/17
NOT : Verilen uygunluk dairesel (Al veya Cu) iletkenli boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanım için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: E00A0409-3543-437A-B857-B2D46428E607
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

