

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (26.12.2024)

ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI	ELTES ELEK. MAK. İNŞ. SAN. A.Ş.			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/95-007.E			
İLGİLİ STANDARTLAR	TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1			
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ	YÜK AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 1	YÜK AYIRICILI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 2	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 3	KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 4
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 200 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	EATON-ULUSOY	EATON-ULUSOY	EATON-ULUSOY
	YÜK AYIRICI + SİGORTA		EATON-ULUSOY	
	KESİCİ			EATON-ULUSOY
	TOPRAK BIÇAĞI	ELTES	ELTES	ELTES
GENEL UYGUNLUK DURUMU	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME	BU TİP DENEY İNCELEMESİ ELTES MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE (YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ) EATON-ULUSOY VE TOPRAK BIÇAĞININ ELTES MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. ÜRÜNLERİN TÜM FAZLARIN AKIM TRAFOSUNUN PRİMER GİRİŞİNİN ÖNÜNE 100x140x5 MM EBADINDA YALITKAN HALİ KONULMASI GEREKMEKTEDİR.			

TİP DENEYLER

a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)

• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002	001
Yapılış Tarihi :	29.04.2021-03.05.2021	29.04.2021-03.05.2021	08.03.2021-19.03.2021	24.02.2021-04.03.2021
Minimum Çalışma Basıncı :	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI 0,3 BAR KESİCİ
Açıklama :	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK

• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri

UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002
Yapılış Tarihi :	3.05.2021	3.05.2021	22.03.2021
Minimum Çalışma Basıncı :	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI 0,3 BAR KESİCİ
Açıklama :	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK

• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri

UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002
Yapılış Tarihi :	6.04.2021	6.04.2021	6.04.2021
Açıklama :			

b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)

UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002
Yapılış Tarihi :	4.05.2021	4.05.2021	5.04.2021
Açıklama :			

c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)

UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002
Yapılış Tarihi :	4.05.2021	4.05.2021	5.04.2021
Açıklama :			

d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)

• Ana Devredeki Dene (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002	001
Yapılış Tarihi :	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	17.03.2021
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Dene (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002	001
Yapılış Tarihi :	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	17.03.2021
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Denei (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002	001
Yapılış Tarihi :	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	17.03.2021
Açıklama :	-	-	-	-

e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)

YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)

• Dene-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Dene-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-2a (TDloop)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Dene-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Dene-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-4b (TDlc)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Dene-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında "Kapama" / Test Duty-5 (TDma)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Dene-6a: Toprak arıza akımında "Kapama-Açma" / Test Duty-6a (TDef1)	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9975	9975	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :	1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :	-	-		

• Deneç-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı "Kapama-Açma" / Test Duty-6b (TDef2)		UYGUN	UYGUN		
Deneç Rapor No :		9975	9975		
Deneçin Yapıldıđı Yer :		İCMET	İCMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :		01-070729-07	01-070729-07		
Yapılış Tarihi :		1.08.2007	1.08.2007		
Açıklama :		-	-		
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)					
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneçleri (Tdisc)			UYGUN		
Deneç Rapor No :			9978		
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	İCMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :			02-070729-01		
Yapılış Tarihi :			1.08.2007		
Açıklama :			-		
• En Büyük Kesmede İ2t, Kapama ve Kesme Deneçleri (Tdiwen)			UYGUN		
Deneç Rapor No :			9978		
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	İCMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :			02-070729-01		
Yapılış Tarihi :			1.08.2007		
Açıklama :			-		
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneçleri TDIaktarma / TDItransfer			UYGUN		
Deneç Rapor No :			9978		
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	İCMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :			02-070729-01		
Yapılış Tarihi :			1.08.2007		
Açıklama :			-		
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)					
• Standart Deneç T10					UYGUN
Deneç Rapor No :					10613
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :					22398/2009
Yapılış Tarihi :					12.10.2009
Açıklama :					-
• Standart Deneç T30					UYGUN
Deneç Rapor No :					10613
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :					22398/2009
Yapılış Tarihi :					12.10.2009
Açıklama :					-
• Standart Deneç T60					UYGUN
Deneç Rapor No :					10613
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :					22398/2009
Yapılış Tarihi :					12.10.2009
Açıklama :					-
• Standart Deneç T100s					UYGUN
Deneç Rapor No :					10613
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :					22398/2009
Yapılış Tarihi :					12.10.2009
Açıklama :					-
• Standart Deneç T100a					UYGUN
Deneç Rapor No :					10613
Deneçin Yapıldıđı Yer :		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :					ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :					22398/2009
Yapılış Tarihi :					12.10.2009
Açıklama :					-

• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi				UYGUN
Deney Rapor No :				10613
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				22398/2009
Yapılış Tarihi :				12.10.2009
Açıklama :				-
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi				UYGUN
Deney Rapor No :				10613
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				22398/2009
Yapılış Tarihi :				12.10.2009
Açıklama :				-
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)				UYGUN
Deney Rapor No :				10613
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				22398/2009
Yapılış Tarihi :				12.10.2009
Açıklama :				-

f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM

• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)

• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	LVT.D.15.0478-R.02	LVT.D.15.0478-R.02	LVT.D.15.0478-R.02	LVT.D.15.0478-R.02
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	1.11.2015	1.11.2015	1.11.2015	1.11.2015
Açıklama :	-	-	-	-
• Yük Ayırıcısındaki / Ayırıcısındaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	LVT.D.15.0478-R.02	LVT.D.15.0478-R.02	LVT.D.15.0478-R.02	
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK	
Numune Seri No :	-	-	-	
Yapılış Tarihi :	1.11.2015	1.11.2015	1.11.2015	
Açıklama :	-	-	-	
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)		UYGUN		
Deney Rapor No :		LVT.D.15.0478-R.02		
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	LVT	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :		-		
Yapılış Tarihi :		1.11.2015		
Açıklama :		-		
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)		UYGUN		
Deney Rapor No :		LVT.D.15.0478-R.02		
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	LVT	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :		-		
Yapılış Tarihi :		1.11.2015		
Açıklama :		-		

• Sigortalar için Mekanik Çarpma		UYGUN		
Dene Rapor No :		KD-17-0903-R00-N01-02		
Denein Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	LVT	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :		-		
Yapılış Tarihi :		1.08.2017		
Açıklama :		-		
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama)				UYGUN
Dene Rapor No :				LVT.D.15.0478-R.02
Denein Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				-
Yapılış Tarihi :				1.12.2015
Açıklama :				-
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)				UYGUN
Dene Rapor No :				LVT.D.15.0478-R.02
Denein Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				-
Yapılış Tarihi :				1.12.2015
Açıklama :				-
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGUN	UYGUN		
Dene Rapor No :	9981	9981		
Denein Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :	-	-		
Yapılış Tarihi :	01.08.2007	01.08.2007		
Açıklama :	-	-		
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşimi Transformator Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın)		UYGUN		
Dene Rapor No :		10530/12668		
Denein Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	ICMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		ULUSOY ELEKTRİK		
Numune Seri No :		-		
Yapılış Tarihi :		07.2009/10.2017		
Açıklama :		-		
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı				UYGUN
Dene Rapor No :				10612
Denein Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				13429
Yapılış Tarihi :				01.10.2009
Açıklama :				-
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	003	002	001
Yapılış Tarihi :	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	003	002	001	001
Yapılış Tarihi :	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-

h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)

• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	10801	10801	10801	10801
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010
Yapılış Tarihi :	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartmanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	10801	10801	10801	10801
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010
Yapılış Tarihi :	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010
Açıklama :	-	-	-	-

j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER

• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ	AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ (x2)	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ
	ŞEKİL - 5	ŞEKİL - 6	ŞEKİL - 7	ŞEKİL - 8	ŞEKİL - 9
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	EATON-ULUSOY	EATON-ULUSOY	EATON-ULUSOY	EATON-ULUSOY
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ	EATON-ULUSOY			
	TOPRAK BIÇAĞI	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
GENEL UYGUNLUK DURUMU	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME	BU TİP DENEY İNCELEMESİ ELTES MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE (YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ) EATON-ULUSOY VE TOPRAK BIÇAĞININ ELTES MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR. ÜRÜNLERİN TÜM FAZLARIN AKIM TRAFOSUNUN PRİMER GİRİŞİNİN ÖNÜNE 100x140x5 MM EBADINDA YALITKAN HALI KONULMASI GEREKMEKTEDİR.				
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	24.02.2021-04.03.2021	29.04.2021-03.05.2021	29.04.2021-03.05.2021	08.03.2021-19.03.2021	08.03.2021-19.03.2021
Minimum Çalışma Basıncı :	1,6 BAR AYIRICI 0,3 BAR KESİCİ	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI
Açıklama :	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	04.03.2021-05.03.2021	3.05.2021	3.05.2021	22.03.2021	22.03.2021
Minimum Çalışma Basıncı :	1,6 BAR AYIRICI 0,3 BAR KESİCİ	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI	1,6 BAR AYIRICI
Açıklama :	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	ÖZNUR KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK	HES KABLO, RAYCHEM BAŞLIK
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Dene Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Denein Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	6.04.2021	6.04.2021	6.04.2021	6.04.2021	6.04.2021
Açıklama :					

b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	16.03.2021	4.05.2021	4.05.2021	5.04.2021	5.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	16.03.2021	4.05.2021	4.05.2021	5.04.2021	5.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)					
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	17.03.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	17.03.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	17.03.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021	6.05.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-

e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)

YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)

				UYGUN	
• Deneysel-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-1 (TDload1-TDload2) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-
• Deneysel-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat sarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2) Deneysel Rapor No : Deneysel Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9975	9975
				ICMET	ICMET
				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
				-	-
				01.08.2007	01.08.2007
				-	-

YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)

YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)						
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• En Büyük Kesmede İ2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdrwen)		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)						
• Standart Deney T10		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• Standart Deney T30		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• Standart Deney T60		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• Standart Deney T100s		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						
• Standart Deney T100a		UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :						
Deneyin Yapıldığı Yer :						
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :						
Numune Seri No :						
Yapılış Tarihi :						
Açıklama :						

• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	UYGUN				
Deney Rapor No :	10613				
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK				
Numune Seri No :	22398/2009				
Yapılış Tarihi :	12.10.2009				
Açıklama :	-				
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi	UYGUN				
Deney Rapor No :	10613				
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK				
Numune Seri No :	22398/2009				
Yapılış Tarihi :	12.10.2009				
Açıklama :	-				
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	UYGUN				
Deney Rapor No :	10613				
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ULUSOY ELEKTRİK				
Numune Seri No :	22398/2009				
Yapılış Tarihi :	12.10.2009				
Açıklama :	-				

f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM

• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017
Açıklama :	-	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D	17-0566-R00-N01-01D
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017	13.05.2017/14.11.2017
Açıklama :	-	-	-	-	-

ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)

• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)				UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :				LVT.D.15-0478-R.02	LVT.D.15-0478-R.02
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				-	-
Yapılış Tarihi :				1.11.2015	1.11.2015
Açıklama :				-	-
• Yük Ayırıcıdaki / Ayırıcıdaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)				UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :				LVT.D.15-0478-R.02	LVT.D.15-0478-R.02
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				ULUSOY ELEKTRİK	ULUSOY ELEKTRİK
Numune Seri No :				-	-
Yapılış Tarihi :				1.08.2015	1.08.2015
Açıklama :				-	-

• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Sigortalar için Mekanik Çarpma Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	LVT.D.15-0478-R.02 LVT ULUSOY ELEKTRİK - 1.12.2015 -	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	LVT.D.15-0478-R.02 LVT ULUSOY ELEKTRİK - 1.12.2015 -	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)					
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	9981 ICMET ULUSOY ELEKTRİK - 1.08.2007 -	9981 ICMET ULUSOY ELEKTRİK - 1.08.2007 -
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşimi Transformator Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın) Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No : Deneyin Yapıldığı Yer : Rapordaki İmalatçı Firma Adı : Numune Seri No : Yapılış Tarihi : Açıklama :	10612 ICMET ULUSOY ELEKTRİK 13429 1.10.2009 -	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ

g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)

• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1	21-156-R2-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	001	003	003	002	002
Yapılış Tarihi :	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021	7.04.2021
Açıklama :	-	-	-	-	-

h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)

• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	10801	10801	10801	10801	10801
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010
Yapılış Tarihi :	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010
Açıklama :	-	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	10801	10801	10801	10801	10801
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET	ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010	4819/2010-4821/2010
Yapılış Tarihi :	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010	05.05.2010
Açıklama :	-	-	-	-	-

j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER

• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016
Açıklama :	-	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02	KD-16-1049-R02-N00-02
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT	LVT	LVT	LVT	LVT
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES	ELTES
Numune Seri No :	-	-	-	-	-
Yapılış Tarihi :	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016
Açıklama :	-	-	-	-	-

ACIKLAMALAR