

TİP DENEY RAPORU DEĞERLENDİRME TABLOSU

MALZEME ADI	İLETKEN BAĞLAYICILARI - İZOLESİZ KLEMENS					
ÜRETİCİ/SATICI FİRMA ADI	ALTINSOY ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.					
MARKASI	ALTINSOY					
STANDARTLAR	TS EN 61284					
TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/2022-076					
İNCELEME TARİHİ	05.01.2026					
UYGUNLUK DURUMU (UYGUN/UYGUN DEĞİL)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Tip İşareti	A16-A50 Durdurucu Klemens	A50-A95 Durdurucu Klemens	A25-A25 Hat Klemensi	A25-B16 Hat Klemensi	A240-A240 Hat Klemensi	A240-B240 Hat Klemensi
Kesit Aralıkları	16-50 mm ² /16-50 mm ²	50-95 mm ² /50-95 mm ²	25 mm ² /25 mm ²	25 mm ² /16 mm ²	240 mm ² /240 mm ²	240 mm ² /240 mm ²
Metal Saflık Yüzdeleri (Al/Cu)	Al 99,50	Al 99,50	Al 99,50	Al 99,50 / Cu 99,9	Al 99,50	Al 99,50 / Cu 99,9
Cıvata Kaplama Yöntemi ve Kalınlığı	Geomet - En az 8µm	Geomet - En az 8µm	Geomet - En az 8µm	Geomet - En az 8µm	Geomet - En az 8µm	Geomet - En az 8µm
Cıvata Adedi	2	3	1	1	3	3
Cıvata Kalitesi	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8

TİP DENEYLER						
Gözle Muayene Deneyi - Madde 7	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Rapor No	22-01-0002-N05	22-01-0002-N06	22-01-0002-N01	22-01-0002-N02	22-01-0002-N03	22-01-0002-N04
Yapıldığı Yer	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Rapor Tarihi	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022
Boyutların ve Malzemelerin Doğrulanması Deneyi - Madde 8	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Rapor No	22-01-0002-N05	22-01-0002-N06	22-01-0002-N01	22-01-0002-N02	22-01-0002-N03	22-01-0002-N04
Yapıldığı Yer	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Rapor Tarihi	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022
Sıcak Galvanizleme Deneyi - Madde 9	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapor No						
Yapıldığı Yer						
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)						
Rapor Tarihi						

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Tasnif Dışı

Çekme Deneyi - Madde 11.5.1	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Rapor No	R25.058/08	R25.058/07	R25.058/05	R25.058/06	R25.058/03	R25.058/04
Yapıldığı Yer	BÜSTYAL	BÜSTYAL	BÜSTYAL	BÜSTYAL	BÜSTYAL	BÜSTYAL
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Rapor Tarihi	28.11.2025	28.11.2025	28.11.2025	28.11.2025	28.11.2025	28.11.2025
Bağlantı Cıvatası Sıkma Deneyi - Madde 11.5.4	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Rapor No	22-01-0002-N05	22-01-0002-N06	22-01-0002-N01	22-01-0002-N02	22-01-0002-N03	22-01-0002-N04
Yapıldığı Yer	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Rapor Tarihi	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022
Isı Çevrim Deneyleri (Sınıf B'ye göre) - Madde 13	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Rapor No	22-01-0002-N05	22-01-0002-N06	22-01-0002-N01	22-01-0002-N02	22-01-0002-N03	22-01-0002-N04
Yapıldığı Yer	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY	ALTINSOY
Laboratuar Akreditasyonu (VAR/YOK)	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
Rapor Tarihi	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022	15.04.2022