

AG ENERJİ KABLolarINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	ALKAN KABLO VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLolarI

Değerlendirme Tarihi: 10.01.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-U	2x1,5	TSE/431348/21.09.2018	UYGUN DEĞİL	YVV-U tip gösterimli (sınıf-1 iletkenli) kabloya ait 431348 no.lu rapora göre; <ul style="list-style-type: none">Ortam sıcaklığında yalıtım direncinin ölçülmesi deneyi,İmalatı tamamlanmış kablo parçaları üzerinde ilave yaşlandırma deneyi,Tekli kablolarda alevin yayılması deneyi yapılmamıştır. Bkz. Not-1
2	YVV-R	1x240	TSE/351237/20.07.2017	UYGUN DEĞİL	YVV-R tip gösterimli kabloya ait 351237 no.lu rapora göre “Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi” yapılmamıştır.
3	YAVV-R	1x16	TSE/438095/31.10.2018	UYGUN DEĞİL	YAVV-R tip gösterimli kabloya ait 438095 no.lu rapora göre “Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi” yapılmamıştır.
4	YVZ3V-R	1x240	TSE/351249/20.07.2017	UYGUN DEĞİL	YVZ3V-R tip gösterimli kabloya ait 351249 no.lu rapora göre “Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi” yapılmamıştır.

¹ 1,5 mm² kesitli kablo teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; iletken kesiti 2,5mm² den başlamaktadır.)