

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	AKO MERMER KABLOTAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED SANAYİ
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 03.11.2025

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME ¹
1	YVV-R	5x10	TSE/358897/03.09.2025	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 5x10mm ² ve 1x240mm ² kesitli kabloları ait 358897 ve 358926no.lu raporlar; Tek damardan beş damara kadar ve 10mm² den 240mm² ye kadar olan YVV-R tip kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:2
2		1x240	TSE/358926/03.09.2025	UYGUN	

¹ Kabloların uygunluk aralıkları, TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartname Ek-3’de yer alan “Tip deneyleri İçin Numune Seçim Kriterleri”ne göre belirlenmiştir.

² 1, 2, 3, 4 damarlı ve 2,5 mm²’den 400 mm²’e kadar olan (2,5 mm² ve 400 mm² dâhil) kesit aralığındaki kablolardan farklı damar sayısına ve kesite sahip kablolar TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnamenin kapsamı dışındadır.