



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026
Onay Sayısı: 1644015

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 19/33 (36)
Yardımcı Donanım Tipi	: Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti	: RESES-645x
Elektriksel Bağlantı Şekli	: Fiş Tipi
Yapısal Bağlantı Şekli	: L (Dirsek) Tipi
Çalışma Akımı (A)	: 400
Ara Yüz Tipi	: B
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x95/25
Deney Kablosu Sembolü	: YXC7V-R
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-3283-TR6/20
NOT	: Verilen uygunluk 1644056 ve 1644061 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 300 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanım için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli **OG Kablo Yardımcı**
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 314EA2F9-9A4A-46FA-9A3E-EFFFC54CF238
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026
Onay Sayısı: 1644056

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka : RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV) : 19/33 (36)
Yardımcı Donanım Tipi : Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti : RESES-645x
Elektriksel Bağlantı Şekli : Fiş Tipi
Yapısal Bağlantı Şekli : L (Dirsek) Tipi
Çalışma Akımı (A) : 400
Ara Yüz Tipi : B
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x50/16
Deney Kablosu Sembolü : YAXC7(Q)E-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : EPP-3283-TR6/20
NOT : Verilen uygunluk 1644015 ve 1644061 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm²den 300 mm² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 39B93B83-3CD4-4E17-B4C8-9582FC6559F0
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026
Onay Sayısı: 1644061

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	: REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka	: RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV)	: 19/33 (36)
Yardımcı Donanım Tipi	: Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti	: RESES-645x
Elektriksel Bağlantı Şekli	: Fiş Tipi
Yapısal Bağlantı Şekli	: L (Dirsek) Tipi
Çalışma Akımı (A)	: 400
Ara Yüz Tipi	: B
Deney Kablosu Kesiti (mm ²)	: 1x300/25
Deney Kablosu Sembolü	: YAXC7(Q)E-R
İletken Bağlayıcı Tipi	: Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası	: EPP-3283-TR6/20
NOT	: Verilen uygunluk 1644015 ve 1644056 sayılı sertifikalar ile birlikte değerlendirildiğinde 50 mm ² den 300 mm ² ye kadar olan kesit aralığındaki dairesel (Al veya Cu) iletkenli, boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanımı için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının
tip deney raporları; TEDAŞ-MLZ/99-033.B işaretli OG Kablo Yardımcı
Donanımları Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: EF2085B2-C6DA-46B6-9B04-86D520556BD8
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

