

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	HASÇELİK KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 14.09.2023

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-U	5x1,5	TSE/404788/03.05.2018	UYGUN	YVV-U tipi kablo için deneyi yapılan 5x1,5mm² ve 1x6mm² kesitli kabloları ait 404788 ve 194151 no.lu raporlar; 5x1,5mm² ve 1x6mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan beş damara kadar ve 1,5mm² den 6mm² ye kadar</u> olan YVV-U kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır. Bkz. Not:1
2		1x6	TSE/194151/22.06.2023	UYGUN	
3	YVV-R	4x10	TSE/467912/06.05.2019	UYGUN	YVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10mm² ve 1x300mm² kesitli kabloları ait 467912 ve 467907 no.lu raporlar; 4x10mm² ve 1x300mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan dört damara kadar ve 10mm² den 300mm² ye kadar</u> olan YVV-R kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
4		1x300	TSE/467907/06.05.2019	UYGUN	
5	YAVV-R	4x16	TSE/467916/06.05.2019	UYGUN	YAVV-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16mm² ve 1x400mm² kesitli kabloları ait 467916 ve 430698 no.lu raporlar; 4x16mm² ve 1x400mm² kesitler için uygundur. <u>Tek damardan dört damara kadar ve 16mm² den 400mm² ye kadar</u> olan YAVV-R kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
6		1x400	TSE/430698/19.09.2018	UYGUN	
7	YVZ3V-R	4x10	TSE/443877/04.12.2018	UYGUN	YVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x10mm² ve 4x240mm² kesitli kabloları ait 443877 ve 443884 no.lu raporlar; 4x10mm² ve 4x240mm² kesitler için uygundur. <u>Dört damarlı ve 10mm² den 240mm² ye kadar</u> olan YVZ3V-R kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
8		4x240	TSE/443884/04.12.2018	UYGUN	

9	YAVZ3V-R	4x16	TSE/409256/24.05.2018	UYGUN	YAVZ3V-R tipi kablo için deneyi yapılan 4x16mm ² ve 4x240mm ² kesitli kablolarla ait 409256 ve 443881 no.lu raporlar; 4x16mm² ve 4x240mm² kesitler için uygundur. <u>Dört damarlı ve 16mm² den 240mm² ye kadar</u> olan YAVZ3V-R kablolar içinde uygunluk sağlamaktadır.
10		4x240	TSE/443881/04.12.2018	UYGUN	

¹ 5 damarlı ve 1,5mm² kesitli kablo, teknik şartname kapsamında yer almamaktadır. (TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli Teknik Şartnameye göre; kablolar 1, 2, 3, veya 4 damarlı olacaktır ve iletken kesiti ise 2,5mm² den başlayacaktır.)