



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 02/07/2026
Onay Sayısı: 10000175

36 KV HAVA HATLARI İÇİN SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma	:	Elopar Elektrik ve Oto. Parçaları San. Ve Tic. A.Ş
Marka	:	Elopar
En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)	:	36
Beyan Edilen Mekanik Yük (SML) (kN)	:	40
Pim Topu ve Yuva Ucunun Boyut Gösterimi	:	11
Ark Mesafesi (mm)	:	327
İzolatör Boyu (mm)	:	441
YüzeySEL Kaçak Uzunluğu (mm)	:	1000
NOT	:	Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 441 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;

TEDAŞ-MLZ/2009-055 işaretli 36 kV Hava Hatları İçin Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

