



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 17/04/2026
Onay Sayısı: 1643839

OG KABLO YARDIMCI DONANIMLARI (AYRILABİLİR BAĞLAYICI) TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : REMAR Enerji Ltd. Şti
Marka : RAYCHEM
Gerilim Değeri (kV) : 20,8/36 (42)
Yardımcı Donanım Tipi : Ayrılabilir Bağlayıcı
Tip İşareti : RSTI-68xx
Elektriksel Bağlantı Şekli : Cıvatalı Tip
Yapısal Bağlantı Şekli : T Tipi
Çalışma Akımı (A) : 800
Ara Yüz Tipi : C
Deney Kablosu Kesiti (mm²) : 1x240/25 ve 1x300/25
Deney Kablosu Sembolü : YAXC7(Q)E-R ve YXC7(Q)E-R
İletken Bağlayıcı Tipi : Mekanik
Montaj Kılavuz Numarası : EPP-1718- 12/19
NOT : Verilen uygunluk dairesel (Al veya Cu) iletkenli boyuna su engellemesi özelliği olan kablolar ile kullanım için geçerlidir.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Kablo Yardımcı Donanımlarının tip deney raporları; **TEDAŞ-MLZ/99-033.B** işaretli **OG Kablo Yardımcı Donanımları Teknik Şartnamesine** uygundur.

Ömer Sami YAPICI
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

Doğrulama Kodu: 5B45DCB3-AE7E-4334-A76B-571D63031C10
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

