

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	SURTEL KABLO SAN. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 07.05.2019

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO /RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-R	3x2,5	TSE/191048/25.07.2013	UYGUN DEĞİL	YVV-R tip gösterimli kabloya ait 191048 no.lu rapora göre, "Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi" yapılmamıştır.
2	YVV-U	2x4	TSE/444241/05.12.2018	UYGUN DEĞİL	YVV-U tip gösterimli (sınıf-1 iletkenli) kabloya ait 444241 no.lu rapora göre, "Tekli Kablolarda Alevin Yayılması Deneyi" yapılmamıştır.
3	N2XH-U	3x2,5	TSE/438699/05.11.2018	UYGUN DEĞİL	TEDAŞ-MLZ/96-015.A işaretli şartnameye göre, tip deneylerinin TS IEC 60502-1 no.lu standart esas alınarak yapılması gerekmektedir. 438699 no.lu rapora göre, deneyler TS IEC 60502-1 standardına eşdeğer olmayan TS HD 604 S1 standardına göre yapılmıştır.