



TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000304

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV

Tipi : YAXC7V-R

Damar Sayısı : 1

Kesiti (mm²) : 240/25

İletken Malzemesi : Alüminyum

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Zırh : Yok

Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)

Su Geçirmezlik Özelliği : Yok

NOT : 10000305 ve 10000303 sayılı sertifikalar ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damarlı 50 mm² den 400
mm² ye kadar olan kesit aralığındaki kablolar için
uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretli Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000305

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV

Tipi : YAXC7V-R

Damar Sayısı : 1

Kesiti (mm²) : 400/35

İletken Malzemesi : Alüminyum

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Zırh : Yok

Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)

Su Geçirmezlik Özelliği : Yok

NOT : 10000304 ve 10000303 sayılı sertifikalar ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damarlı 50 mm² den 400
mm² ye kadar olan kesit aralığındaki kablolar için
uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretli Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır





TÜRKİYE
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 08/09/2026
Onay Sayısı: 10000303

ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

Firma : Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İthalat
İhracat San. Tic. A.Ş.

Marka : Seval Kablo

Gerilim Seviyesi (kV) : 20,3/35(42) kV

Tipi : YXC7V-R

Damar Sayısı : 1

Kesiti (mm²) : 50/16

İletken Malzemesi : Bakır

Yalıtım Malzemesi : XLPE

Zırh : Yok

Dış Kılıf Malzemesi : PVC (ST2)

Su Geçirmezlik Özelliği : Yok

NOT : 10000304 ve 10000305 sayılı sertifikalar ile birlikte
değerlendirildiğinde tek damarlı 50 mm² den 400
mm² ye kadar olan kesit aralığındaki kablolar için
uygunluk sağlamaktadır.

Yukarıda bilgileri yer alan OG Enerji Kablolarının tip deney raporları;
TEDAŞ-MLZ/96-018.B işaretli Orta Gerilim Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
Yalıtkanlı Enerji Kabloları Teknik Şartnamesine uygundur.

Suat SARIGÜL
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

