



TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 09/03/2026  
Onay Sayısı: 1604961

## YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

**Firma** : Altınsoy Enerji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  
**Marka** : Porel  
**Kullanım Yeri** : Harici  
**Beyan Gerilimi (kV)** : 36 kV  
**Beyan Akımı (A)** : 630 A  
**Ayırıcı Tipi** : Sigortalı  
**İzolatör Tipi** : Porselen  
**Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (kA)** : 16 kA

Yukarıda bilgileri yer alan Yüksek Gerilim Ayırıcılarının tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/96-017.B** işaretli Yüksek Gerilim Ayırıcıları

Teknik Şartnamesine uygundur.

**Ömer Sami YAPICI**  
**GENEL MÜDÜR**

 e-imzalıdır



Doğrulama Kodu: 80155837-9757-4E67-B3C7-4D1DCD5CABE9  
Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>