

ALÇAK GERİLİM BİÇAKLI SİGORTALARA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU
26.09.2023

ÜRETİCİ FİRMA ADI / MARKASI	VOLTRAN Elektroteknik				
TEKNİK ŞARTNAME	TEDAŞ-MLZ/2003-44.B				
KALEM NO	1	2	3	4	5
HOMOJEN SERİ BEYANI		VAR (63-80-100-125-160 A)	VAR (100-125-160-200-250 A)	VAR (200-250-315-400 A)	
TİPİ	000	00	1	2	3
Beyan Gerilimi	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
DEĞİŞTİRME ELEMANLARI İÇİN TİP TESTLER					
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	UYGUN DEĞİL (A)	UYGUN DEĞİL (A)	UYGUN DEĞİL (A)	UYGUN DEĞİL (A)	UYGUN DEĞİL (A)
Sigorta ve boyutların düzenlenmesi deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Direnç deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Sıcaklık Artışının ve Güç Kaybının Doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Konvansiyonel erime akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuar Akreditemi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Konvansiyonel erime akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	

“g” değıştirme elemanlarının beyan akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kaplıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmin (10 s)	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kaplıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmaks. (5 s)	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kaplıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmin (0.1 s)	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Zaman - akım karakteristiklerinin ve kaplıların doğrulanması deneyi için tip deney raporları - İmaks. (0.1 s)	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Aşırı yük deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Konvansiyonel kablunun aşırı yüke karşı korunması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılıř Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	

Gösterge düzenlerinin ve varsa uyarma elemanının çalışması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:5) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:4) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:3) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:2) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme kapasitesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları (Kesme Kapasitesi No:1) Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	
Kesme akımı karakteristiklerinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları Deneyin Yapıldığı Yer : Rapor Numarası İlgili Standart : Laboratuar Akredite mi: Yapılış Tarihi :	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
		IPH	IPH	IPH	
		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
		EVET	EVET	EVET	
		06.02.2017-06.07.2018	06.02.2017-14.03.2017	24.04.2018-06.07.2018	

İt Karakteristiklerinin ve aşırı akım seçiciliğinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Mahfazaların koruma derecesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	-	-	
Rapor Numarası		-	-	-	
İlgili Standart :		-	-	-	
Laboratuvar Akredite mi:		-	-	-	
Yapılış Tarihi :		-	-	-	
Isıya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Kontakların bozulmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	
Mevsimsel çatlamaların oluşmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	-	-	
Rapor Numarası		-	-	-	
İlgili Standart :		-	-	-	
Laboratuvar Akredite mi:		-	-	-	
Yapılış Tarihi :		-	-	-	
Paslanmaya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları	Tip deney raporu bulunmamaktadır.	UYGUN	UYGUN	UYGUN	Tip deney raporu bulunmamaktadır.
Deneyin Yapıldığı Yer :		IPH	IPH	IPH	
Rapor Numarası		244260-TL3-1	234376-CC2-1	234380-TL3-1	
İlgili Standart :		TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	TS EN 60269-1 TS HD 60269-2	
Laboratuvar Akredite mi:		EVET	EVET	EVET	
Yapılış Tarihi :		06.02.2017- 06.07.2018	06.02.2017- 14.03.2017	24.04.2018- 06.07.2018	

SİGORTA TUTUCULARI İÇİN TİP TESTLER					
KARAKTERİSTİK BAZINDA UYGUNLUK DURUMU	Firmanın üretimi bulunmamaktadır.	Firmanın üretimi bulunmamaktadır.	Firmanın üretimi bulunmamaktadır.	Firmanın üretimi bulunmamaktadır.	Firmanın üretimi bulunmamaktadır.
Sigorta ve boyutların düzenlenmesi deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Yahtma özelliklerinin ve izolasyon için uygunluğun doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Sıcaklık Artışının ve Güç Kaybının Doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Tepe dayanma akımının doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akreditemi:					
Yapılış Tarihi :					
Mahfazaların koruma derecesinin doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Isıya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Kontakların bozulmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					

Mekanik dayanım deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Mevsimsel çatlamların oluşmamasının doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Paslanmaya karşı dayanıklılığın doğrulanması deneyi için tip deney raporları					
Deneyin Yapıldığı Yer :					
Rapor Numarası					
İlgili Standart :					
Laboratuvar Akredite mi:					
Yapılış Tarihi :					
Firma Laboratuvarı Rutin Deneylerde akredite mi?					

AÇIKLAMALAR

(A) Tip deney raporu bulunmamaktadır.