



TÜRKİYE  
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Onay Tarihi: 02/07/2026  
Onay Sayısı: 10000177

## 36 KV HAVA HATLARI İÇİN SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLERİ TİP DENEY RAPORU UYGUNLUK SERTİFİKASI

|                                         |   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                                   | : | Elopar Elektrik ve Oto. Parçaları San. Ve Tic. A.Ş                                                                        |
| Marka                                   | : | Elopar                                                                                                                    |
| En Yüksek Sistem Gerilimi (kV)          | : | 36                                                                                                                        |
| Beyan Edilen Mekanik Yük (SML) (kN)     | : | 100                                                                                                                       |
| Pim Topu ve Yuva Ucunun Boyut Gösterimi | : | 16B                                                                                                                       |
| Ark Mesafesi (mm)                       | : | 320                                                                                                                       |
| İzolatör Boyu (mm)                      | : | 440                                                                                                                       |
| YüzeySEL Kaçak Uzunluğu (mm)            | : | 920                                                                                                                       |
| NOT                                     | : | Verilen uygunluk, yapısal özellikleri aynı kalmak kaydıyla izolatör boyu 440 mm ve altındaki izolatörler için geçerlidir. |

Yukarıda bilgileri yer alan İzolatörlerin tip deney raporları;

**TEDAŞ-MLZ/2009-055** işaretli 36 kV Hava Hatları İçin Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörleri Teknik Şartnamesine uygundur.

Ömer Sami YAPICI  
GENEL MÜDÜR

 e-imzalıdır

