

YG HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİNE İLİŞKİN TİP DENEY RAPORLARI ve BELGE DEĞERLENDİRME TABLOSU (11.08.2025)					
ÜRETİCİ FİRMA ADI/MARKASI		SCHALTKRAFT ELEKTRİK A.Ş.			
İLGİLİ TEDAŞ ŞARTNAME İŞARETİ		TEDAŞ-MLZ/95-007.E			
İLGİLİ STANDARTLAR		TS EN IEC 62271-200 // TS EN IEC 62271-1 // TS EN IEC 62271-100 // TS EN IEC 62271-102 // TS EN IEC 62271-103 // TS EN IEC 62271-105 // TS EN IEC 60060-1			
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		YÜK AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL -1	YÜK AYIRICILI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 2	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 3	KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 4
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 200 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	BATEL		BATEL	BATEL
	YÜK AYIRICI + SİGORTA		BATEL+İNTER TEKNİK		
	KESİCİ				BATEL
	TOPRAK BİÇAĞI	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
GENEL DEĞERLENDİRME		BU TİP DENEY İNCELEMESİ SCHALTKRAFT MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ - TOPRAK BİÇAĞI KOMPANENTLERİNİN BATEL MARKA OLMASI HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANENT KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN TORAK BİÇAĞI ÜZERİ PERTİNAKS İLE KAPATILMIŞ, KESİCİ ALT KUTUBUNA PLASTİK KAPAMA TAKILMIŞ, KESİCİ ÜST KUTBU İLE AYIRICI ALT KUTBU ARASINDA BULUNAN BAKIR FLEXİ PALSTİK BORU İLE TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ, HÜCRE İÇİ ARKA SACI PERTİNAKS İLE KAPATILMIŞ, KESİCİ ALT KUTUBUNDAN AKIM TARFOSUNA GİDEN BARA İZOLE HALİ İLE KAPATILMIŞ, AYIRICI ÜST KUTBU ALAN DÜZENLEYİCİ VE PALSTİ KAPAMA İLE İZOLE EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.			
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		2405005	2405007	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :		14-27.03.2025	15-26.03.2025	15-28.03.2025	14-25.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR	AYIRICI: 2 BAR KESİCİ: 2,5 BAR
Açıklama :		TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		2405005	2405007	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :		28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR	AYIRICI: 2 BAR KESİCİ: 2,5 BAR
Açıklama :		TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		2405005	2405007	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :		-	-	-	-

b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	30.04.2025	7.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	30.04.2025	7.04.2025	30.04.2025	30.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405005	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405005	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL	BATEL	BATEL
Numune Seri No :	2405005	2405005	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		

Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	9832	9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL		
Numune Seri No :	BYA-36-63-16	BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :	2-8.03.2007	2-8.03.2007		
Açıklama :	-	-		
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :		ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHALTKRAFT		
Numune Seri No :		BATEL		
Yapılış Tarihi :		2-8.03.2007		
Açıklama :		-		
• En Büyük Kesmede 12t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdrwen)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :		ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		BATEL		
Numune Seri No :		BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :		2-8.03.2007		
Açıklama :		-		
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		9832		
Deneyin Yapıldığı Yer :		ICMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		BATEL		
Numune Seri No :		BYA-36-63-16		
Yapılış Tarihi :		2-8.03.2007		
Açıklama :		-		
KEŞİÇİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16 00002/2009
Yapılış Tarihi :				03-02.12.2009
Açıklama :				-
• Standart Deney T30	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16 00002/2009
Yapılış Tarihi :				03-02.12.2009
Açıklama :				-
• Standart Deney T60				UYGUN
Deney Rapor No :				10657

Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :				00002/2009
Açıklama :				03-02.12.2009
• Standart Deney T100s	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :	00002/2009			
Açıklama :	03-02.12.2009			
• Standart Deney T100a	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :	00002/2009			
Açıklama :	03-02.12.2009			
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :	00002/2009			
Açıklama :	03-02.12.2009			
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :	00002/2009			
Açıklama :	03-02.12.2009			
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10657
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BGK 30-06-16
Yapılış Tarihi :	00002/2009			
Açıklama :	03-02.12.2009			
0 MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1372-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405007	2405011
Yapılış Tarihi :	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1372-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405007	2405011
Yapılış Tarihi :	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	

Deney Rapor No :	18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL	BATEL	
Numune Seri No :	BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014	
Yapılış Tarihi :	8.03.2018	8.03.2018	8.03.2018	
Açıklama :	-	-	-	
• Y�k Ayırıcıcık / Ayırıcıcık Toprak Ayırıcıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Ama/Kapama)	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1	
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL	BATEL	BATEL	
Numune Seri No :	BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014	
Yapılış Tarihi :	8.03.2018	8.03.2018	8.03.2018	
Açıklama :	-	-	-	
• Y�k Ayırıcısı + Sigorta Birleşiğinin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Ama/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		17-10144-R02-N01-01		
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		BATEL		
Numune Seri No :		2018-27234		
Yapılış Tarihi :	8.03.2018			
Açıklama :	BATEL KOMPONENTLİ			
• Y�k Ayırıcısı + Sigorta Birleşiğinin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		17-10144-R02-N01-01		
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		BATEL		
Numune Seri No :		2018-27234		
Yapılış Tarihi :	8.03.2018			
Açıklama :	BATEL KOMPONENTLİ			
• Sigortalar için Mekanik Çarpma	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		24-1372-R4-N1-1		
Deneyin Yapıldığı Yer :		LVT TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		SCHALTKRAFT		
Numune Seri No :		2405007		
Yapılış Tarihi :	11.04.2025			
Açıklama :	-			
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Ama/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				12658
Deneyin Yapıldığı Yer :				İCMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				BKM1
Yapılış Tarihi :	3.10.2017			
Açıklama :	-			
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				20-369-R0-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :				LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				200290
Yapılış Tarihi :	8.02.2020			
Açıklama :	-			
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Y�k Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	10745			
Deneyin Yapıldığı Yer :	İCMET TEST LAB.			
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	BATEL			
Numune Seri No :	105/2010			
Yapılış Tarihi :	18.03.20210			
Açıklama :	-			
• Y�k Ayırıcısı + Sigorta Birleşiğı Transformat�r Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :		10745		
Deneyin Yapıldığı Yer :		İCMET TEST LAB.		
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		BATEL		
Numune Seri No :		105/2010		
Yapılış Tarihi :	18.03.20210			
Açıklama :	-			

• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN
Deney Rapor No :				10745
Deneyin Yapıldığı Yer :				ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				BATEL
Numune Seri No :				105/2010
Yapılış Tarihi :				18.03.20210
Açıklama :				-
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1372-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405007	2405011
Yapılış Tarihi :	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	24-1369-R5-N1-1	24-1372-R4-N1-1	24-1372-R5-N1-1	24-1371-R4-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405007	2405007	2405011
Yapılış Tarihi :	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	13941	13941	13941	13942
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405005	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	16.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	13941	13941	13941	13942
Deneyin Yapıldığı Yer :	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	2405005	2405005	2405005	2405011
Yapılış Tarihi :	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	16.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	SKMBK	SKMBK	SKMBK	SKMBK
Yapılış Tarihi :	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	SKMBK	SKMBK	SKMBK	SKMBK
Yapılış Tarihi :	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025
Açıklama :	-	-	-	-

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		KESİCİLİ GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ	BARA BAĞLAMA KUPLAJ FONKSİYONEL BİRİMİ	AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
		ŞEKİL - 4	ŞEKİL - 5	ŞEKİL - 5	ŞEKİL - 6
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	-	BATEL	-	BATEL
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ	-	BATEL	-	
	TOPRAK BİÇAĞI	-	BATEL	-	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN	UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	14-25.03.2025	-	14-27.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 2 BAR KESİCİ: 2,5 BAR	-	AYIRICI: 2 BAR
Açıklama :		-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	28.03.2025	-	28.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	AYIRICI: 2 BAR KESİCİ: 2,5 BAR	-	AYIRICI: 2 BAR
Açıklama :		-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	11.04.2025	-	28.03.2025
Açıklama :		-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	30.04.2025	-	30.04.2025
Açıklama :		-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	30.04.2025	-	30.04.2025
Açıklama :		-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)					
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005

Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	-	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	-	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	-	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-

e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)

YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Açıklama :				
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				

Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• En Büyük Kesmede I2t, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdiwen)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T30	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T60	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T100s	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Standart Deney T100a	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	

• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :	-	10657	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	BGK 30-06-16 00002/2009	-	
Yapılış Tarihi :	-	03-02.12.2009	-	
Açıklama :	-	-	-	
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	11.04.2025	-	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	11.04.2025	-	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Yük Ayırıcısındaki / Ayırıcısındaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				

Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Sigortalar için Mekanik Çarpma				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	
Deney Rapor No :	-	12658	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	UYGULANMAZ
Numune Seri No :	-	BKM1	-	
Yapılış Tarihi :	-	3.10.2017	-	
Açıklama :	-	-	-	
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	
Deney Rapor No :	-	20-369-R0-N1-1	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	UYGULANMAZ
Numune Seri No :	-	200290	-	
Yapılış Tarihi :	-	8.02.2020	-	
Açıklama :	-	-	-	
TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)				
• Yük Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiği Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	
Deney Rapor No :	-	10745	-	
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	-	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	BATEL	-	
Numune Seri No :	-	105/2010	-	
Yapılış Tarihi :	-	18.03.20210	-	
Açıklama :	-	-	-	
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	9.04.2025	-	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1371-R4-N1-1	-	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :	-	9.04.2025	-	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				

• Ana Barada		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	13942	-	13941
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	ICMET TEST LAB.	-	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	16.04.2025	-	15.04.2025
Açıklama :		-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	13942	-	13941
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	ICMET TEST LAB.	-	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405011	-	2405005
Yapılış Tarihi :		-	16.04.2025	-	15.04.2025
Açıklama :		-	-	-	-
j) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER					
• Boya Kalınlığı Ölçümü		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	KD-24-1368-R4-N1-2	-	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	SKMBK	-	SKMBK
Yapılış Tarihi :		-	17.01.2025	-	17.01.2025
Açıklama :		-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN
Deney Rapor No :		-	KD-24-1368-R4-N1-2	-	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	-	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	-	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	SKMBK	-	SKMBK
Yapılış Tarihi :		-	17.01.2025	-	17.01.2025
Açıklama :		-	-	-	-
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ		AYIRICILI GİRİŞ - ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 6	KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ (x2) ŞEKİL - 7	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 8	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL BİRİMİ ŞEKİL - 9
NOMİNAL GERİLİM - NOMİNAL AKIM KISA DEVRE DAYANIM AKIMI		36 kV - 1250 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA	36 kV - 630 A - 16 kA
KOMPONENT MARKASI	YÜK AYIRICI / AYIRICI	-		BATEL	BATEL
	YÜK AYIRICI + SİGORTA				
	KESİCİ				
	TOPRAK BİÇAĞI	-	BATEL	BATEL	BATEL
GENEL UYGUNLUK DURUMU		UYGUN DEĞİL ¹	UYGUN	UYGUN	
TİP DENEYLER					
a) YALITIM (DİELEKTRİK) DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.2)					
• Yıldırım Darbe Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :		-	14-27.03.2025	15-28.03.2025	14-27.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	YÜK AYIRICI: 2 BAR	AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR
Açıklama :		-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI
• Ana Devrede Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyleri		TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :		-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :		-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :		-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :		-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :		-	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025
Minimum Çalışma Basıncı :		-	YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR	YÜK AYIRICI: 2 BAR
Açıklama :		-	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI	TAMER MARKA KABLO, TAMER MARKA KABLO BAŞLIĞI

• Yardımcı Devreler ve Kumanda Devrelerinde Dielektrik Deneyler	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
b) SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.5)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	30.04.2025	30.03.2025	30.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
c) ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ DENEYİ (TS 62271-200 Madde 6.4)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	30.04.2025	30.03.2025	30.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
d) KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.6)				
• Ana Devredeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Devresindeki Deney (Üç Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Topraklama Bağlantılarının Kontrolü Deneyi (Tek Fazlı)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1370-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	5.05.2025	5.05.2025	5.05.2025
Açıklama :	-	-	-	-
e) KAPAMA VE KESME KAPASİTELERİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.101)				
YÜK AYIRICI (MİNİMUM SINIF: E3 - M1 - C2) - (TS 62271-103)				
• Deney-1: Anma Aktif Yük Ağırlıklı Kesme Akımında “Kapama-Açma / Test Duty-1 (TDload1-TDload2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-2a: Anma Kapalı Devre Kesme Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-2a (TDloop)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-4a: Anma Yüksüz Kablo Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4a (TDcc1-TDcc2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16

Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-4b: Anma Yüksüz Hat Akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-4b (TDlc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-5: Anma Kısa Devre Kapama Akımında “Kapama” / Test Duty-5 (TDma)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-6a: Toprak arıza akımında “Kapama-Açma” / Test Duty-6a (TDef1)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
• Deney-6b: Toprak arızalarında, kablo ve hat şarj akımı “Kapama-Açma” / Test Duty-6b (TDef2)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			9832	9832
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16	BYA-36-63-16
Yapılış Tarihi :			2-8.03.2007	2-8.03.2007
Açıklama :			-	-
YÜK AYIRICISI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ - (TS 62271-105)				
• Beyan Kısa Devre Akımında Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdisc)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• En Büyük Kesmede İzt, Kapama ve Kesme Deneyleri (Tdiwen)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Beyan Aktarma Akımında Kesme Deneyleri TDIaktarma / TDItransfer	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
KESİCİ - TEMEL KISA DEVRE STANDART DENEYLERİ (MİNİMUM SINIF: E1 - S2 - C2) - (TS 62271-100)				
• Standart Deney T10	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Standart Deney T30	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Numune Seri No :				

Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Standart Deney T60				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Standart Deney T100s				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Standart Deney T100a				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Tek Faz ve Çift Toprak Arıza Deneyi				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Faz Uyuşmazlığı Kapama ve Kesme Deneyi				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Üç Faz Kablo Şarj Akımını Anahtarlama Deneyi (CC1,CC2)				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
f) MEKANİK MANEVRA DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.102)				
ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ İÇİN MEKANİK DAYANIM				
• Anahtarlama Düzenleri / Çıkarılabilir Bölümler (varsa)	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kilitleme Düzenleri / Interlocks	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
ANAHTARLAMA ELEMANLARI İÇİN MEKANİK DAYANIM (SINIF: M1)				
• Yük Ayırıcı / Ayırıcı için Mekanik Dayanım (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)			UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :			LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.

Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014
Yapılış Tarihi :			8.03.2018	8.03.2018
Açıklama :			-	-
• Yü k Ayırıcıdaki / Ayırıcıdaki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			18-0327-R00-N1-1	18-0327-R00-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :			LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			BYA-36-63-16 2018/17014	BYA-36-63-16 2018/17014
Yapılış Tarihi :			8.03.2018	8.03.2018
Açıklama :	-	-		
• Yü k Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Mekanik Çalışması (Sınıf: M1=1000 Açma/Kapama)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Açıklama :				
• Yü k Ayırıcısı + Sigorta Birleşiminin Toprak Ayırıcısı Mekanizmasının Mekanik Dayanımı (Sınıf:M1)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Sigortalar için Mekanik Çarpma				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
• Kesici Mekanik Dayanımı (Sınıf: M1=2000 Açma/Kapama)				
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimdeki Toprak Ayırıcısının Mekanik Dayanımı (Sınıf : M1)				
Deney Rapor No :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :	TOPRAKLAMA AYIRICILARININ KISA DEVRE ÜZERİNE KAPAMA YETENEĞİNİN DENETLENMESİ DENEYLERİ (SINIF: E2) - (TS 62271-102)			
• Yü k Ayırıcılı Fonksiyonel Birimlerdeki Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :			10745	10745
Deneyin Yapıldığı Yer :			ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :			BATEL	BATEL
Numune Seri No :			105/2010	105/2010
Yapılış Tarihi :			18.03.20210	18.03.20210
Açıklama :	-	-		
• Yü k Ayırıcısı + Sigorta Birleş iği Transformatör Koruma Fonk. Biriminde Bulunan Topraklama Ayırıcısı (Sigortanın Altındaki)	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				
Deneyin Yapıldığı Yer :				
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
• Kesicili Fonksiyonel Birimde Bulunan Topraklama Ayırıcısı	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Deney Rapor No :				

Deneyin Yapıldığı Yer :	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ	UYGULANMAZ
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :				
Numune Seri No :				
Yapılış Tarihi :				
Açıklama :				
g) KORUMANIN DOĞRULANMASI DENEYLERİ - (TS 62271-200 Madde 6.7)				
• IP Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• IK Kodunun Doğrulanması Deneyi	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1	24-1369-R5-N1-1
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	9.04.2025	9.04.2025	9.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
h) İÇ ARK DENEYİ (İç Ark Sınıfı: IAC - AFL) - (TS 62271-200 Madde 6.106)				
• Ana Barada	TİP DENEY RAPORU	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	13941	13941	13941
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Kablo Kompartımanında	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	13941	13941	13941
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.	ICMET TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	2405005	2405005	2405005
Yapılış Tarihi :	-	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025
Açıklama :	-	-	-	-
ij) BOYA VE GALVANİZ KAPLAMALARI ÜZERİNDEKİ DENEYLER				
• Boya Kalınlığı Ölçümü	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	SKMBK	SKMBK	SKMBK
Yapılış Tarihi :	-	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025
Açıklama :	-	-	-	-
• Galvaniz Kalınlığı Ölçümü	TİP DENEY RAPORU BULUNMAMAKTADIR	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Deney Rapor No :	-	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2	KD-24-1368-R4-N1-2
Deneyin Yapıldığı Yer :	-	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.	LVT TEST LAB.
Rapordaki İmalatçı Firma Adı :	-	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT	SCHALTKRAFT
Numune Seri No :	-	SKMBK	SKMBK	SKMBK
Yapılış Tarihi :	-	17.01.2025	17.01.2025	17.01.2025
Açıklama :	-	-	-	-
AÇIKLAMALAR				
1) Tip deney raporu/raporları bulunmadığı için uygun değildir.				