

## AG KABLO BAŞLIK VE EKLERİNE AİT TİP DENEY RAPORLARI VE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| İMALATÇI FİRMA ADI/MARKA | REPL International Limited/ REPL                |
| DİSTRİBÜTÖR/TEMSİLCİ ADI | REPL TURKEY Enerji Sistemleri Yatırım           |
|                          | ve Ticaret A.Ş.                                 |
| MALZEME ADI              | AG KABLO BAŞLIĞI (BİNA DIŞI)                    |
| TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ  | TEDAŞ-MLZ/2009-056                              |
| TEKNİK ŞARTNAME ADI      | AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ |

| BELGE ADI      | GEÇERLİLİK TARİHİ     | DEĞERLENDİRME |
|----------------|-----------------------|---------------|
| ISO 9001:2015  | 14.02.2020 23.02.2023 | UYGUN         |
| ISO 14001:2015 | 09.07.2020 08.07.2023 | UYGUN         |

Değerlendirme Tarihi: 12/12/2025

| SIRA NO | İMALATÇI TİP İŞARETİ<br>Beyan Kesit Aralığı<br>(mm <sup>2</sup> ) | İMALAT TİPİ<br>(Isı Büz./Soğuk Büz.)<br>BAŞLIK TİPİ<br>(I/ II) | DENEY KABLOSU<br>SEMBOLÜ VE KESİTİ<br>(mm <sup>2</sup> ) | MONTAJ<br>KILAVUZ NO  | MALZEME<br>GÜVENLİK<br>BİLGİ FORMU<br>(Var/Yok) | DENEY<br>LABORATUVARI ADI/<br>RAPOR NO/ RAPOR<br>TARİHİ            | UYGUNLUK<br>DURUMU | DEĞERLENDİRME                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | RLT-1-25-CU-X4                                                    | Isı Büzüşmeli<br>Tip II                                        | Cu/XLPE/çelik tel zırh<br>/PVC<br>4x25                   | VAR                   | VAR                                             | Central Power<br>Research Institute /<br>DCCD-14944<br>/04.02.2016 | UYGUN              | RLT-1-25-CU-X4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığına ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının <b>4 damarlı, 25 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR)   |
| 2       | RLT-1-400-CU-X4                                                   | Isı Büzüşmeli<br>Tip II                                        | Cu/XLPE/çelik tel zırh<br>/PVC<br>3x400+185              | VAR                   | VAR                                             | Central Power<br>Research Institute /<br>DCCD-14944<br>/04.02.2016 | UYGUN              | RLT-1-400-CU-X4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığına ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II harici kablo başlığının <b>3 damarlı, 400 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR) |
| 3       | RHTA-1x240-300-4                                                  | Isı Büzüşmeli<br>Tip I                                         | Al/XLPE/PVC/SWA/<br>PVC<br>4x300                         | LV-T/XL/4C/<br>ME/011 | VAR                                             | VEIKI VNL<br>/11350/27.05.2020                                     | UYGUN              | RHTA-1x240-300-4 tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının <b>4 damarlı, 300 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR)  |



|   |                         |                        |                                  |                       |     |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>RHTA-1x120-185-4</b> | Isı Büzüşmeli<br>Tip I | Al/XLPE/PVC/SWA/<br>PVC<br>4x185 | LV-T/XL/4C/<br>ME/011 | VAR | VEIKI VNL<br>/11350/27.05.2020 | <b>UYGUN</b> | <b>RHTA-1x120-185-4</b> tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının <b>4 damarlı, 185 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR) |
| 5 | <b>RHTA-1x25-50-4</b>   | Isı Büzüşmeli<br>Tip I | Al/XLPE/PVC/SWA/<br>PVC<br>4x25  | LV-T/XL/4C/<br>ME/011 | VAR | VEIKI VNL<br>/11350/27.05.2020 | <b>UYGUN</b> | <b>RHTA-1x25-50-4</b> tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığına ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip I harici kablo başlığının <b>4 damarlı, 25 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR)    |

**NOTLAR:**

**1** Teknik Şartnamenin “Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.

**2** Teklif edilen üründe kullanılan bağlayıcıya (konnektör/pabuç) ait tip deney raporlarının TS EN IEC 61238-1-1 no.lu standarda uygunluğu ile bağlayıcı boyutlarının şartname Ek-7 ve EK-8’e uygunluğu ALICI tarafından kontrol edilecektir.

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| İMALATÇI FİRMA ADI/MARKA | REPL International Limited/ REPL                         |
| DİSTRİBÜTÖR/TEMSİLCİ ADI | REPL TURKEY Enerji Sistemleri<br>Yatırım ve Ticaret A.Ş. |
| MALZEME ADI              | AG KABLO EKİ                                             |
| TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ  | TEDAŞ-MLZ/2009-056                                       |
| TEKNİK ŞARTNAME ADI      | AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ          |

| SIRA NO | İMALATÇI TİP İŞARETİ<br>Beyan Kesit Aralığı<br>(mm <sup>2</sup> ) | İMALAT TİPİ<br>(Isı Büz./Soğuk Büz.)<br><br>BAĞLANTI TİPİ<br>(Düz/Branşman)<br><br>EK TİPİ<br>( I/ II/ III) | DENEY KABLOSU<br>SEMBOLÜ ve KESİTİ<br>(mm <sup>2</sup> ) | MONTAJ<br>KILAVUZ NO | MALZEME<br>GÜVENLİK<br>BİLGİ FORMU<br>(Var/Yok) | DENEY<br>LABORATUVARI<br>ADI/ RAPOR NO/<br>RAPOR TARİHİ              | UYGUNLUK<br>DURUMU | DEĞERLENDİRME                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | RLJ-1-25-CU-X4<br>(RH LAJ-4)                                      | Isı Büzüşmeli<br>Düz Ek<br>Tip II                                                                           | Cu/XLPE/çelik tel zırh<br>/PVC<br>4x25                   | VAR                  | VAR                                             | Central Power<br>Research<br>Institute<br>/DCCD-14944<br>/04.02.2016 | UYGUN              | RLJ-1-25-CU-X4 (RH LAJ-4) tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor <b>4 damarlı, 25 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır. Alınan uygunluk,<br><br>(bkz. NOTLAR) |
| 2       | RLJ-1-400-CU-X4<br>(RH LAJ-4)                                     | Isı Büzüşmeli<br>Düz Ek<br>Tip II                                                                           | Cu/XLPE/çelik tel zırh<br>/PVC<br>3x400+185              | VAR                  | VAR                                             | Central Power<br>Research<br>Institute<br>/DCCD-14944<br>/04.02.2016 | UYGUN              | RLJ-1-400-CU-X4 (RH LAJ-4) tip işaretli, ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor uygundur.<br><br>Söz konusu rapor; ısı büzüşmeli, tip II düz kablo ekine ait rapor <b>4 damarlı, 400 mm<sup>2</sup></b> kesitli kablo ile kullanımı için uygunluk sağlamaktadır.<br><br>(bkz. NOTLAR)                |

**NOTLAR:**

**1** Teknik Şartnamenin “Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler” maddesi gereğince, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile madde kapsamındaki diğer belgelerin Firma tarafından ALICI’ya sunulması gerekmekte olup bahse konu belgelerin kontrolü ALICI tarafından yapılacaktır.

**2** Teklif edilen üründe kullanılan bağlayıcıya (konnektör/pabuç) ait tip deney raporlarının TS EN IEC 61238-1-1 no.lu standarda uygunluğu ile bağlayıcı boyutlarının şartname Ek-7 ve Ek-8’e uygunluğu ALICI tarafından kontrol edilecektir.

